

#207950#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 61, Калининград

5747
ВКТ-7
00209812
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,103	0,447	56,59	47,68	55,5	47,07	8,43	24	0	0	65	53,1	11,88	0,42	0,7	-9,4
25.01.2026	1,11	0,447	56,49	47,78	55,39	47,09	8,3	24	0	0	65,7	53,7	12,01	0,42	0,7	-7,3
26.01.2026	1,06	0,414	55	46,77	53,92	46,2	7,72	24	0	0	65,5	53,4	12,07	0,42	0,7	-4,4
27.01.2026	1,06	0,421	55,07	46,74	54,04	46,15	7,89	24	0	0	65,2	53,3	11,91	0,42	0,7	-3,8
28.01.2026	1,009	0,379	55,01	47,48	53,97	46,86	7,11	24	0	0	65	53,3	11,69	0,42	0,7	-6
29.01.2026	1,015	0,378	54,95	47,37	53,93	46,79	7,14	24	0	0	64,8	53	11,83	0,42	0,7	-9,7
30.01.2026	1,054	0,409	55,17	46,93	54,15	46,36	7,79	24	0	0	64,6	52,7	11,94	0,42	0,7	-12,4
31.01.2026	1,11	0,457	56,16	46,98	55,11	46,42	8,69	24	0	0	64,7	52,8	11,9	0,42	0,7	-13,8
01.02.2026	1,173	0,52	58,03	47,73	56,95	47,15	9,8	24	0	0	64,3	52,7	11,57	0,42	0,7	-18,9
02.02.2026	1,03	0,382	55,46	47,77	54,42	47,17	7,25	24	0	0	64,7	52,7	12	0,42	0,7	-20,1
03.02.2026	1,034	0,382	55,43	47,88	54,38	47,22	7,16	24	0	0	65,3	53,2	12,03	0,42	0,7	-18
04.02.2026	1,013	0,371	55,07	47,65	54,03	47,05	6,98	24	0	0	64,8	52,9	11,93	0,42	0,7	-12,3
05.02.2026	1,071	0,411	55,59	47,5	54,51	46,88	7,63	24	0	0	65,8	53,5	12,23	0,42	0,7	-7,6
06.02.2026	0,987	0,346	54,86	47,99	53,82	47,35	6,47	24	0	0	65,4	53,5	11,95	0,42	0,7	-3,2
07.02.2026	1,025	0,396	55,45	47,68	54,36	47,01	7,35	24	0	0	65,2	53,4	11,72	0,42	0,7	-3,3
08.02.2026	1,066	0,424	56,67	48,33	55,59	47,66	7,93	24	0	0	64,9	53,3	11,58	0,42	0,7	-4,9
09.02.2026	0,967	0,347	54,93	48,04	53,91	47,38	6,53	24	0	0	64,5	53	11,53	0,42	0,7	-12,1
10.02.2026	0,987	0,362	55,28	48,17	54,23	47,49	6,74	24	0	0	65,1	53,5	11,6	0,42	0,7	-12,4
11.02.2026	0,983	0,363	54,38	47,21	53,36	46,56	6,8	24	0	0	65,3	53,6	11,65	0,42	0,7	-3,8
12.02.2026	0,973	0,356	54,04	46,96	53,01	46,35	6,66	24	0	0	65,1	53,5	11,67	0,42	0,7	-0,7
13.02.2026	0,978	0,374	54,3	46,86	53,3	46,28	7,02	24	0	0	64,6	53,1	11,44	0,42	0,7	-1,2
14.02.2026	1,006	0,376	55,1	47,84	54,02	47,13	6,89	24	0	0	65,8	54	11,77	0,42	0,7	-6,7
15.02.2026	1,125	0,489	57,18	47,77	56,05	47,09	8,96	24	0	0	65,5	54	11,51	0,42	0,7	-11,2
16.02.2026	0,992	0,364	54,59	47,43	53,56	46,77	6,79	24	0	0	65,5	53,7	11,79	0,42	0,7	-
17.02.2026	1,012	0,37	55,63	48,34	54,56	47,67	6,89	24	0	0	65,7	54	11,78	0,42	0,7	-
Итого:	25,943	0	1386,43	1188,88	1360,07	1173,15	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,943															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	671,016	37050,39	31830,8	36343,04	31410,14
17.02.2026	696,959	38436,82	33019,68	37703,11	32583,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 8:08:33