

#144754#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1555327

Номер абонента:

Адрес установки:

Кошевого,34 БСК-Сервис

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплоснабжения.

Среднесуточные статистические данные

с 23.07.2025 по 23.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.07	1,158	364,9	367,7	2,7	---	73,28	70,19	0,90	0,50	24,00
24.07	1,173	371,3	374,0	2,7	---	73,35	70,27	0,90	0,50	24,00
25.07	1,141	368,6	371,3	2,7	---	73,13	70,11	0,90	0,50	24,00
26.07	1,119	368,4	371,0	2,6	---	73,12	70,16	0,90	0,50	24,00
27.07	1,140	374,5	377,3	2,8	---	73,29	70,33	0,90	0,50	24,00
28.07	1,202	384,6	387,5	2,8	---	73,30	70,26	0,90	0,50	24,00
29.07	1,188	382,4	385,2	2,7	---	73,38	70,35	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,12	2614,8	2633,9	19,1	0,0	73,27	70,24	0,90	0,50	168,00
30.07	1,190	386,6	389,3	2,8	---	73,28	70,29	0,90	0,50	24,00
31.07	1,177	378,3	381,1	2,9	---	73,37	70,34	0,90	0,50	24,00
01.08	1,175	383,4	386,2	2,8	---	73,33	70,35	0,90	0,50	24,00
02.08	1,154	381,5	384,1	2,7	---	73,36	70,42	0,90	0,50	24,00
03.08	1,148	379,1	381,8	2,7	---	73,10	70,16	0,90	0,50	24,00
04.08	1,210	385,2	387,9	2,7	---	73,24	70,18	0,90	0,50	24,00
05.08	1,139	375,3	377,9	2,6	---	73,30	70,34	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,19	2669,3	2688,4	19,1	0,0	73,28	70,30	0,90	0,50	168,00
06.08	1,154	382,0	384,8	2,8	---	73,05	70,11	0,90	0,50	24,00
07.08	1,171	381,9	384,7	2,8	---	73,09	70,10	0,90	0,50	24,00
08.08	1,157	377,4	380,1	2,7	---	73,31	70,32	0,90	0,50	24,00
09.08	1,144	377,6	380,2	2,6	---	73,27	70,32	0,90	0,50	24,00
10.08	1,172	386,4	389,0	2,7	---	73,13	70,18	0,90	0,50	24,00
11.08	1,199	382,8	385,5	2,6	---	73,09	70,04	0,90	0,50	24,00
12.08	1,180	384,2	386,9	2,7	---	73,18	70,19	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,18	2672,4	2691,2	18,9	0,0	73,16	70,18	0,90	0,50	168,00
13.08	1,214	404,6	407,6	3,0	---	73,39	70,47	0,90	0,50	24,00
14.08	1,103	364,9	367,4	2,6	---	73,49	70,55	0,90	0,50	24,00
15.08	1,151	388,1	390,8	2,7	---	73,06	70,17	0,90	0,50	24,00
16.08	1,116	376,5	379,1	2,6	---	72,99	70,10	0,90	0,50	24,00
17.08	1,114	379,8	382,5	2,6	---	72,73	69,88	0,90	0,50	24,00
18.08	1,109	373,8	376,4	2,6	---	72,94	70,05	0,90	0,50	24,00
19.08	1,139	384,0	386,6	2,6	---	72,93	70,04	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,95	2671,7	2690,4	18,7	0,0	73,08	70,18	0,90	0,50	168,00
20.08	1,171	395,0	397,7	2,7	---	72,95	70,07	0,90	0,50	24,00
21.08	1,115	373,1	375,7	2,5	---	73,02	70,12	0,90	0,50	24,00
22.08	1,152	382,2	384,7	2,6	---	73,00	70,07	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,44	1150,4	1158,2	7,8	0,0	72,99	70,09	0,90	0,50	72,00
Итого:	35,87	11778,4	11862,1	83,6	0,0	73,18	70,21	0,90	0,50	744,0
						dT=	2,97			

dT= 2,97

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		35,87					
Показания интеграторов	На 24:00 22.07.2025	На 24:00 22.08.2025	Результат за период		На 19:00 28.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	6342,25	6378,12	35,87		6381,99		
Расход теплоносителя M1, т	382429,9	394208,3	11778,4		395482,9		
Расход теплоносителя M2, т	382299,4	394101,5	11862,1		395384,9		
Время наработки, ч	33408,60	34152,6	744,0		34287,8		
Время неработы Tнер = Tmax - Tнар	24,00		0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28



Представитель теплосети

