

#190831#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 34, Калининград (офисы)
Номер абонента 4066
Порядковый номер 5983
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230036
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	0,723	21,189	20,669	20,587	20,423	24	24	0	0	0	0	0	81	51	0,5	0,5	-3,9
25.11.2025	0,68	20,567	20,077	20,01	19,85	24	24	0	0	0	0	0	79	49	0,5	0,5	-0,9
26.11.2025	0,687	21,573	21,068	20,997	20,824	24	24	0	0	0	0	0	78	50	0,5	0,5	-0,4
27.11.2025	0,689	22,143	21,632	21,561	21,382	24	24	0	0	0	0	0	77	50	0,5	0,5	-1,3
28.11.2025	0,677	21,503	21,01	20,944	20,775	24	24	0	0	0	0	0	77	49	0,5	0,5	-0,4
29.11.2025	0,682	21,822	21,317	21,253	21,075	24	24	0	0	0	0	0	77	49	0,5	0,5	-0,3
30.11.2025	0,687	22,221	21,685	21,638	21,435	24	24	0	0	0	0	0	77	50	0,5	0,5	-0,5
01.12.2025	0,633	19,984	19,5	19,476	19,292	24	24	0	0	0	0	0	76	48	0,5	0,5	-
02.12.2025	0,682	21,753	21,222	21,177	20,976	24	24	0	0	0	0	0	78	50	0,5	0,5	-
03.12.2025	0,632	21,274	20,79	20,753	20,567	24	24	0	0	0	0	0	74	48	0,5	0,5	-
04.12.2025	0,565	16,92	16,515	16,508	16,363	24	24	0	0	0	0	0	74	45	0,5	0,5	-
05.12.2025	0,491	13,579	13,237	13,249	13,129	24	24	0	0	0	0	0	74	42	0,5	0,5	-
06.12.2025	0,448	11,702	11,4	11,418	11,317	24	24	0	0	0	0	0	74	40	0,5	0,5	-
07.12.2025	0,537	15,488	15,097	15,11	14,965	24	24	0	0	0	0	0	74	44	0,5	0,5	-
08.12.2025	0,526	15,016	14,638	14,652	14,514	24	24	0	0	0	0	0	74	43	0,5	0,5	-
09.12.2025	0,433	10,819	10,538	10,557	10,468	24	24	0	0	0	0	0	74	39	0,5	0,5	-
10.12.2025	0,382	9,155	8,912	8,933	8,858	24	24	0	0	0	0	0	74	37	0,5	0,5	-
11.12.2025	0,406	9,882	9,619	9,644	9,559	24	24	0	0	0	0	0	74	37	0,5	0,5	-
12.12.2025	0,453	11,695	11,383	11,412	11,302	24	24	0	0	0	0	0	74	40	0,5	0,5	-
13.12.2025	0,529	15,222	14,822	14,851	14,694	24	24	0	0	0	0	0	74	43	0,5	0,5	-
14.12.2025	0,479	12,848	12,502	12,536	12,406	24	24	0	0	0	0	0	74	41	0,5	0,5	-
15.12.2025	0,612	20,006	19,501	19,518	19,301	24	24	0	0	0	0	0	74	47	0,5	0,5	-
16.12.2025	0,61	19,923	19,413	19,435	19,212	24	24	0	0	0	0	0	74	47	0,5	0,5	-
17.12.2025	0,637	20,076	19,547	19,563	19,337	24	24	0	0	0	0	0	76	48	0,5	0,5	-
18.12.2025	0,615	19,296	18,822	18,808	18,625	24	24	0	0	0	0	0	76	48	0,5	0,5	-
19.12.2025	0,566	17,312	16,895	16,888	16,734	24	24	0	0	0	0	0	74	45	0,5	0,5	-
20.12.2025	0,501	13,939	13,594	13,601	13,483	24	24	0	0	0	0	0	74	42	0,5	0,5	-
21.12.2025	0,476	12,92	12,608	12,607	12,509	24	24	0	0	0	0	0	74	41	0,5	0,5	-
22.12.2025	0,493	13,588	13,26	13,258	13,153	24	24	0	0	0	0	0	74	42	0,5	0,5	-
23.12.2025	0,622	17,918	17,472	17,44	17,292	24	24	0	0	0	0	0	78	47	0,5	0,5	-
Итого:	17,153	511,333	498,745	498,384	493,82	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,751																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	20,608	575,749	563,163	561,809	558,512	1092,99	0,14
23.12.2025	37,761	1087,081	1061,907	1060,194	1052,334	1812,99	0,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2025 7:25:13