

#166254#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Инженерная 2, Калининград
8861
ТВ7 (АСЦП)
20107743
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	14,384	0,011	317,465	0	0,063	309,812	0	0,062	24	0	73,3	62,2	0,01	0,05	-
25.10.2025	14,537	0,015	310,145	0	0,064	302,682	0	0,063	24	0	73,3	61,8	0,01	0,03	-
26.10.2025	14,962	0,015	300,835	0	0,088	293,599	0	0,086	24	0	73,1	61	0,01	0,02	-
27.10.2025	14,833	0,02	298,335	0	0,079	291,15	0	0,078	24	0	73,3	61,1	0,01	0,02	-
28.10.2025	16,078	0,018	294,545	0	0,091	287,436	0	0,089	24	0	73,2	59,9	0,01	0,02	-
29.10.2025	15,955	0,02	313,29	0	0,081	305,675	0	0,08	24	0	73,6	61,1	0,01	0,03	-
30.10.2025	15,816	0,018	332,32	0	0,028	324,325	0	0,028	24	0	73,1	61,5	0,01	0,03	-
31.10.2025	15,773	0,007	323,235	0	0,051	315,491	0	0,05	24	0	73	61,1	0,01	0,01	-
01.11.2025	16,5	0,012	336,86	0	0,072	328,736	0	0,071	24	0	73,2	61,3	0,01	0,02	-
02.11.2025	15,629	0,017	331,22	0	0,012	323,179	0	0,012	24	0	73,5	61,9	0,01	0,02	-
03.11.2025	15,51	0,003	335,325	0	0,011	327,252	0	0,011	24	0	73,2	61,9	0,01	0,02	-
04.11.2025	15,88	0,003	328,305	0	0,011	320,402	0	0,011	24	0	73,1	61,3	0,01	0,03	-
05.11.2025	15,339	0,003	342,235	0	0,009	333,987	0	0,009	24	0	73,2	62,3	0,01	0,03	-
06.11.2025	15,309	0,002	337,9	0	0,011	329,728	0	0,011	24	0	73,3	62,3	0,01	0,02	-
07.11.2025	15,861	0,003	329,025	0	0,014	321,097	0	0,014	24	0	73,2	61,4	0,01	0,02	-
08.11.2025	17,025	0,003	329,185	0	0,049	321,266	0	0,048	24	0	73,2	60,6	0,01	0,01	-
09.11.2025	17,516	0,011	323,43	0	0,096	315,616	0	0,094	24	0	73,3	60,1	0,01	0,01	-
10.11.2025	18,048	0,022	226,645	0	0,07	221,195	0	0,069	24	0	73,1	53,7	0	0,01	-
11.11.2025	17,777	0,013	135,36	0	0,069	132,123	0	0,068	24	0	72,9	40,8	0	0	-
12.11.2025	17,706	0,01	136,31	0	0,053	133,053	0	0,053	24	0	72,8	41,1	0	0,05	-
13.11.2025	17,276	0,008	132,49	0	0,05	129,327	0	0,05	24	0	72,9	40,9	0,01	0,41	-
14.11.2025	16,791	0,007	130,365	0	0,029	127,254	0	0,029	24	0	72,8	41,2	0,01	0,43	-
15.11.2025	19,403	0,004	158,06	0	0,059	154,284	0	0,059	24	0	72,9	42,8	0	0,41	-
16.11.2025	23,06	0,009	188,995	0	0,088	184,087	0	0,087	24	0	76,4	46,5	0,01	0,42	-
17.11.2025	21,278	0,015	173,07	0	0,097	168,764	0	0,096	24	0	74,6	44,4	0,01	0,24	-
18.11.2025	21,892	0,016	188,055	0	0,097	183,479	0	0,096	24	0	73,6	45,1	0,01	0,34	-
19.11.2025	21,133	0,016	172,18	0	0,096	167,95	0	0,095	24	0	74	44	0,01	0,16	-
20.11.2025	23,104	0,015	193,52	0	0,094	188,595	0	0,093	24	0	75,4	46,1	0,01	0,55	-
21.11.2025	22,021	0,016	177,935	0	0,089	173,445	0	0,088	24	0	75,1	44,8	0,01	0,23	-
22.11.2025	23,524	0,015	194,22	0	0,087	189,301	0	0,086	24	0	75,3	45,5	0,01	0,39	-
23.11.2025	26,509	0,015	214,075	0	0,096	208,087	0	0,095	24	0	79,7	49,2	0,01	0,39	-
Итого:	556,429	0	7904,935	0	1,904	7712,377	0	1,881	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	132,901														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	6274,842	114295,01	0	40,366	111414,855	0	39,672	14984	193
23.11.2025	6831,268	122199,945	0	42,27	119127,234	0	41,552	15728	193

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 12:31:31