

#190356#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Инженерная 2, Калининград
8861
ТВ7 (АСЦП)
20107743
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	26,795	0,017	216,975	0	0,107	210,782	0	0,106	24	0	80,6	50,2	0,01	0,33	-3,3
25.11.2025	24,464	0,02	189,195	0	0,1	184,03	0	0,099	24	0	78,6	46,9	0,01	0,24	-3,9
26.11.2025	24,258	0,017	191,635	0	0,093	186,485	0	0,092	24	0	77,9	46,8	0,01	0,19	-0,9
27.11.2025	25,021	0,016	202,805	0	0,104	197,447	0	0,103	24	0	77,1	46,8	0,01	0,25	-0,4
28.11.2025	23,985	0,018	193,64	0	0,118	188,562	0	0,117	24	0	76,7	46,3	0,01	0,32	-1,3
29.11.2025	24,122	0,02	197,435	0	0,104	192,263	0	0,103	24	0	76,7	46,8	0,01	0,17	-0,4
30.11.2025	25,125	0,018	202,11	0	0,099	196,778	0	0,098	24	0	77	46,5	0,01	0,12	-0,3
01.12.2025	23,383	0,017	186,555	0	0,11	181,773	0	0,109	24	0	75,8	45,1	0,01	0,06	-0,5
02.12.2025	24,878	0,018	206,745	0	0,089	201,248	0	0,088	24	0	77,4	47,8	0,01	0,48	-
03.12.2025	21,791	0,015	175,255	0	0,112	170,938	0	0,111	24	0	74,1	43,7	0	0,01	-
04.12.2025	21,09	0,018	166,15	0	0,106	162,071	0	0,105	24	0	74	42,9	0	0,01	-
05.12.2025	18,971	0,017	144,48	0	0,117	140,933	0	0,116	24	0	74	41,9	0	0,01	-
06.12.2025	18,629	0,018	136,955	0	0,082	133,589	0	0,081	24	0	74	40,7	0	0,01	-
07.12.2025	20,429	0,012	155,94	0	0,125	152,122	0	0,124	24	0	73,9	41,9	0	0,02	-
08.12.2025	19,492	0,019	150,025	0	0,116	146,364	0	0,115	24	0	73,8	42	0	0,02	-
09.12.2025	18,007	0,018	131,835	0	0,087	128,608	0	0,086	24	0	73,9	40,5	0	0,02	-
10.12.2025	17,52	0,013	129,875	0	0,065	126,697	0	0,064	24	0	73,8	40,8	0	0,02	-
11.12.2025	17,688	0,01	129,66	0	0,056	126,49	0	0,056	24	0	73,8	40,4	0	0,02	-
12.12.2025	18,037	0,008	133,885	0	0,07	130,612	0	0,069	24	0	73,8	40,8	0	0,02	-
13.12.2025	19,533	0,01	152,465	0	0,086	148,722	0	0,085	24	0	74	42,6	0	0,02	-
14.12.2025	19,084	0,013	142,86	0	0,095	139,365	0	0,094	24	0	73,8	41,2	0	0,02	-
15.12.2025	20,759	0,014	166,61	0	0,112	162,525	0	0,111	24	0	73,9	43,4	0	0,02	-
16.12.2025	21,497	0,018	177,86	0	0,114	173,489	0	0,113	24	0	74	44,4	0	0,02	-
17.12.2025	23,02	0,019	190,415	0	0,101	185,523	0	0,1	24	0	75,9	46,3	0,01	0,05	-
18.12.2025	23,702	0,017	199,375	0	0,118	194,303	0	0,117	24	0	75,5	46,4	0,01	0,09	-
19.12.2025	20,607	0,02	165,02	0	0,112	160,956	0	0,111	24	0	74,2	43,6	0	0,02	-
20.12.2025	19,158	0,018	146,595	0	0,112	143,01	0	0,111	24	0	73,8	41,9	0	0,01	-
21.12.2025	19,517	0,017	148,505	0	0,096	144,871	0	0,095	24	0	73,8	41,7	0	0,02	-
22.12.2025	19,25	0,015	148,995	0	0,107	145,34	0	0,106	24	0	73,9	42,3	0	0,02	-
23.12.2025	23,329	0,017	185,355	0	0,07	180,408	0	0,069	24	0	77,5	46,7	0,01	0,07	-
Итого:	643,141	0	5065,21	0	2,983	4936,304	0	2,954	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	153,612														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	6831,268	122199,945	0	42,27	119127,234	0	41,552	15728	193
23.12.2025	7474,409	127265,155	0	45,253	124063,54	0	44,508	16448	193

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2025 12:29:13