

#134993#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Гайдара 6, Калининград
3770

Заводской номер счётчика 19086637	Показания прибора, ГДж 20.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4861,089	4851,282	9.807	2.342

Подпись исполнителя



#134992#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 19086637
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,274	0	5,338	0	0	5,251	0	0	24	0	59,1	46,6	0,3	0,22
22.06.2025	-	0,27	0	5,354	0	0	5,267	0	0	24	0	59,1	46,9	0,29	0,22
23.06.2025	-	0,393	0	5,781	0	0	5,686	0	0	24	0	59,6	43,1	0,3	0,22
24.06.2025	-	0,376	0	5,715	0	0	5,622	0	0	24	0	59,4	43,5	0,3	0,22
25.06.2025	-	0,371	0	5,713	0	0	5,619	0	0	24	0	59,5	43,7	0,3	0,22
26.06.2025	-	0,392	0	5,774	0	0	5,679	0	0	24	0	59,6	43,2	0,29	0,22
27.06.2025	-	0,371	0	5,61	0	0	5,518	0	0	24	0	59,5	43,4	0,29	0,22
28.06.2025	-	0,281	0	5,443	0	0	5,355	0	0	24	0	59,1	46,5	0,29	0,22
29.06.2025	-	0,265	0	5,331	0	0	5,245	0	0	24	0	59	46,9	0,29	0,22
30.06.2025	-	0,395	0	5,811	0	0	5,716	0	0	24	0	59,5	42,9	0,29	0,22
01.07.2025	-	0,334	0	5,273	0	0	5,186	0	0	24	0	59,6	44,2	0,29	0,22
02.07.2025	-	0,351	0	5,551	0	0	5,461	0	0	23	1	59,4	44,1	0,29	0,22
03.07.2025	-	0,374	0	5,552	0	0	5,461	0	0	24	0	59,8	43,5	0,29	0,22
04.07.2025	-	0,37	0	5,61	0	0	5,517	0	0	24	0	59,7	43,7	0,29	0,22
05.07.2025	-	0,255	0	5,309	0	0	5,223	0	0	24	0	59,3	47,6	0,29	0,22
06.07.2025	-	0,251	0	5,289	0	0	5,203	0	0	24	0	59,2	47,7	0,29	0,22
07.07.2025	-	0,361	0	5,504	0	0	5,413	0	0	24	0	59,7	43,8	0,29	0,22
08.07.2025	-	0,395	0	5,636	0	0	5,543	0	0	24	0	59,9	42,9	0,29	0,22
09.07.2025	-	0,359	0	5,492	0	0	5,402	0	0	24	0	59,7	43,8	0,3	0,22
10.07.2025	-	0,352	0	5,5	0	0	5,41	0	0	24	0	59,6	44,1	0,29	0,22
11.07.2025	-	0,353	0	5,445	0	0	5,356	0	0	24	0	59,5	43,8	0,29	0,22
12.07.2025	-	0,262	0	5,196	0	0	5,112	0	0	24	0	59,1	46,9	0,29	0,22
13.07.2025	-	0,249	0	5,205	0	0	5,121	0	0	24	0	59,1	47,5	0,29	0,22
14.07.2025	-	0,342	0	5,443	0	0	5,354	0	0	24	0	59,4	44,2	0,29	0,22
15.07.2025	-	0,326	0	5,291	0	0	5,205	0	0	24	0	59,5	44,5	0,29	0,22
16.07.2025	-	0,324	0	5,264	0	0	5,178	0	0	24	0	59,6	44,6	0,3	0,22
17.07.2025	-	0,331	0	5,383	0	0	5,295	0	0	24	0	59,3	44,4	0,29	0,22
18.07.2025	-	0,336	0	5,403	0	0,004	5,315	0	0,004	24	0	59,4	44,3	0,3	0,22
19.07.2025	-	0,247	0,001	5,134	0	0	5,051	0	0	24	0	59,1	47,4	0,29	0,22
20.07.2025	-	0,248	0	5,119	0	0	5,037	0	0	24	0	59	47,2	0,29	0,22
Итого:	-	9,808	0,001	163,469	0	0,004	160,801	0	0,004	719	1	59,41	44,9	0,29	0,22

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	4851,282	68729,975	0	13,18	67071,639	0	12,944	17313	408
20.07.2025	4861,089	68893,441	0	13,184	67232,438	0	12,948	18032	409

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения