

#144566#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
Гайдара 6, Калининград
3770

Заводской номер счётчика 19086637	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4869,68	4861,089	8.591	2.052

Подпись исполнителя



#144565#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 19086637
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,331	0	5,339	0	0	5,252	0	0	24	0	59,4	44,3	0,3	0,22
22.07.2025	-	0,318	0	5,2	0	0	5,115	0	0	24	0	59,4	44,6	0,3	0,22
23.07.2025	-	0,323	0	5,184	0	0	5,099	0	0	24	0	59,4	44,3	0,3	0,22
24.07.2025	-	0,331	0	5,259	0	0	5,173	0	0	24	0	59,5	44,2	0,3	0,22
25.07.2025	-	0,316	0	4,931	0	0	4,85	0	0	24	0	59,9	44,3	0,3	0,22
26.07.2025	-	0,248	0	4,968	0	0	4,888	0	0	24	0	59	46,9	0,3	0,22
27.07.2025	-	0,235	0	4,929	0	0	4,849	0	0	24	0	59	47,5	0,3	0,21
28.07.2025	-	0,305	0	4,568	0	0,423	4,494	0	0,42	24	0	58,7	45,9	0,28	0,21
29.07.2025	-	0,221	0,063	4,839	0	0,032	4,763	0	0,032	24	0	58,2	47,4	0,29	0,22
30.07.2025	-	0,269	0,006	5,15	0	0	5,067	0	0	24	0	59,2	46,5	0,29	0,22
31.07.2025	-	0,267	0	5,11	0	0	5,027	0	0	24	0	59,2	46,5	0,29	0,22
01.08.2025	-	0,269	0	5,15	0	0,001	5,066	0	0,001	24	0	59,2	46,5	0,29	0,22
02.08.2025	-	0,241	0	5,023	0	0	4,941	0	0	24	0	59,1	47,5	0,29	0,22
03.08.2025	-	0,242	0	5,149	0	0	5,066	0	0	24	0	58,9	47,4	0,29	0,22
04.08.2025	-	0,291	0	5,294	0	0	5,208	0	0	24	0	59,2	45,9	0,29	0,22
05.08.2025	-	0,267	0	5,075	0	0	4,992	0	0	24	0	59,4	46,6	0,29	0,22
06.08.2025	-	0,282	0	5,206	0	0	5,121	0	0	24	0	59,3	46,2	0,29	0,22
07.08.2025	-	0,272	0	5,215	0	0	5,13	0	0	24	0	59,1	46,5	0,29	0,22
08.08.2025	-	0,278	0	5,214	0	0	5,129	0	0	24	0	59,3	46,4	0,29	0,22
09.08.2025	-	0,246	0	5,068	0	0	4,985	0	0	24	0	59,2	47,5	0,29	0,21
10.08.2025	-	0,255	0	5,22	0	0	5,135	0	0	24	0	59,1	47,2	0,29	0,22
11.08.2025	-	0,287	0	5,427	0	0	5,34	0	0	24	0	59	46,2	0,32	0,26
12.08.2025	-	0,281	0	5,548	0	0	5,46	0	0	24	0	58,2	45,9	0,32	0,29
13.08.2025	-	0,286	0	5,509	0	0	5,421	0	0	24	0	58,7	46,1	0,33	0,3
14.08.2025	-	0,284	0	5,465	0	0	5,378	0	0	24	0	58,8	46,1	0,33	0,3
15.08.2025	-	0,284	0	5,505	0	0	5,417	0	0	24	0	58,7	46,1	0,33	0,3
16.08.2025	-	0,256	0	5,383	0	0	5,297	0	0	24	0	58,6	47	0,33	0,3
17.08.2025	-	0,262	0	5,376	0	0	5,291	0	0	24	0	58,7	46,8	0,33	0,3
18.08.2025	-	0,289	0	5,506	0	0	5,419	0	0	24	0	58,7	46	0,33	0,3
19.08.2025	-	0,279	0	5,383	0	0	5,296	0	0	24	0	58,7	46,1	0,33	0,3
20.08.2025	-	0,275	0	5,474	0	0,004	5,387	0	0,004	24	0	58,6	46,4	0,33	0,3
Итого:	-	8,59	0,069	161,667	0	0,46	159,056	0	0,457	744	0	59,01	46,22	0,3	0,24

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	4861,089	68893,441	0	13,184	67232,438	0	12,948	18032	409
20.08.2025	4869,68	69055,104	0	13,644	67391,496	0	13,404	18776	409

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения