

#35642#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Прибой, ТСЖ, УК
Эльблонгская 31, Калининград
62
6036
ТЭСМА-106
1240435
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2023 | 1,347 | 71,547 | 69,656 | 69,984 | 68,738 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 53 | 0,4 | 0,4 | - |
| 25.09.2023 | 1,402 | 69,77 | 67,902 | 68,227 | 67,031 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 52 | 0,4 | 0,4 | - |
| 26.09.2023 | 1,35 | 66,949 | 65,152 | 65,477 | 64,324 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 52 | 0,4 | 0,4 | - |
| 27.09.2023 | 1,35 | 66,633 | 64,914 | 65,16 | 64,086 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 52 | 0,4 | 0,4 | - |
| 28.09.2023 | 1,359 | 70,363 | 68,547 | 68,848 | 67,676 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 52 | 0,4 | 0,4 | - |
| 29.09.2023 | 1,33 | 66,754 | 65,09 | 65,277 | 64,25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 53 | 0,4 | 0,4 | - |
| 30.09.2023 | 1,384 | 67,703 | 65,941 | 66,188 | 65,094 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 52 | 0,4 | 0,4 | - |
| 01.10.2023 | 1,431 | 72,867 | 70,945 | 71,27 | 70,027 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 53 | 0,4 | 0,4 | - |
| 02.10.2023 | 1,407 | 72,141 | 70,359 | 70,555 | 69,445 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 53 | 0,4 | 0,4 | - |
| 03.10.2023 | 1,386 | 72,285 | 70,602 | 70,703 | 69,684 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 53 | 0,4 | 0,4 | - |
| 04.10.2023 | 1,427 | 72,871 | 71,086 | 71,262 | 70,152 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 53 | 0,4 | 0,4 | - |
| 05.10.2023 | 1,443 | 72,84 | 71,012 | 71,219 | 70,086 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 53 | 0,4 | 0,4 | - |
| 06.10.2023 | 1,429 | 76,703 | 74,906 | 75,043 | 73,934 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 53 | 0,4 | 0,4 | - |
| 07.10.2023 | 1,469 | 78,824 | 77,105 | 77,125 | 76,102 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 53 | 0,4 | 0,4 | - |
| 08.10.2023 | 1,605 | 81,922 | 80,043 | 80,113 | 78,996 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 53 | 0,4 | 0,4 | - |
| 09.10.2023 | 1,689 | 86,957 | 84,824 | 85,055 | 83,73 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 53 | 0,4 | 0,4 | - |
| 10.10.2023 | 1,55 | 80,555 | 78,648 | 78,785 | 77,621 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 53 | 0,4 | 0,4 | - |
| 11.10.2023 | 1,363 | 72,273 | 70,73 | 70,699 | 69,801 | 20,9 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 53 | 0,4 | 0,4 | - |
| 12.10.2023 | 3,006 | 112,602 | 109,473 | 110,117 | 108,367 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 46 | 0,4 | 0,4 | - |
| 13.10.2023 | 4,003 | 131,57 | 127,988 | 128,625 | 126,852 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 44 | 0,4 | 0,4 | - |
| 14.10.2023 | 3,988 | 133,344 | 129,52 | 130,395 | 128,363 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 44 | 0,4 | 0,4 | - |
| 15.10.2023 | 4,536 | 153,105 | 149,586 | 149,766 | 148,277 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 43 | 0,4 | 0,4 | - |
| 16.10.2023 | 5,141 | 165,961 | 162,047 | 162,219 | 160,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 44 | 0,4 | 0,4 | - |
| 17.10.2023 | 4,795 | 153,102 | 149,309 | 149,609 | 147,98 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 44 | 0,4 | 0,4 | - |
| 18.10.2023 | 4,597 | 152,398 | 148,906 | 149,082 | 147,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 43 | 0,4 | 0,4 | - |
| 19.10.2023 | 5,62 | 190,855 | 186,266 | 186,668 | 184,602 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 44 | 0,4 | 0,4 | - |
| 20.10.2023 | 6,228 | 206,312 | 201,766 | 201,566 | 199,863 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 45 | 0,4 | 0,4 | - |
| 21.10.2023 | 5,868 | 185,105 | 180,52 | 180,785 | 178,875 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 44 | 0,4 | 0,4 | - |
| 22.10.2023 | 4,57 | 141,938 | 137,977 | 138,746 | 136,836 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 42 | 0,4 | 0,4 | - |
| 23.10.2023 | 4,46 | 140,277 | 136,32 | 137,16 | 135,195 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 42 | 0,4 | 0,4 | - |
| Итого: | 82,533 | 3186,526 | 3107,14 | 3115,728 | 3074,253 | 716,9 | 716,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 70,978 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 716,9

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 23.09.2023 | 1475,296 | 46663,73 | 45538,992 | 45518,559 | 45082,336 | 8798,78 | 0 |
| 23.10.2023 | 1557,829 | 49850,258 | 48646,133 | 48634,285 | 48156,59 | 9515,68 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2023 7:38:44