

#283403#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 926
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2026	1,016	29,91	24	0	79,7	50,2	-
22.02.2026	0,841	24,63	24	0	75,1	45,7	-
23.02.2026	0,846	25,01	24	0	74,2	45,1	-
24.02.2026	0,921	28,4	22,73	128	74,6	46,8	-
25.02.2026	1,003	30,65	24	0	76,1	47,8	-
26.02.2026	0,95	30,36	24	0	74,8	47,7	-
27.02.2026	0,743	22,97	24	0	70,7	42,7	-
28.02.2026	0,639	19,3	24	0	69,6	41	-
01.03.2026	0,745	23,55	24	0	70,5	43,2	-
02.03.2026	0,777	24,72	24	0	70,9	43,7	-
03.03.2026	0,72	22,06	24	0	70,3	42	-
04.03.2026	0,847	27,55	24	0	71,3	44,7	-
05.03.2026	0,825	27,43	24	0	71	44,9	-
06.03.2026	0,798	26,07	24	0	71,3	44,6	-
07.03.2026	0,701	23,32	24	0	70	43,3	-
08.03.2026	0,598	18,91	24	0	68,7	41,6	-
09.03.2026	0,57	17,92	24	0	68,2	41	-
10.03.2026	0,515	15,55	24	0	67,5	41,5	-
11.03.2026	0,451	13,89	24	0	66,9	41,6	-
12.03.2026	0,602	17,18	24	0	69,2	39,2	-
13.03.2026	0,501	15,23	24	0	67,7	40,8	-
14.03.2026	0,337	10,98	24	0	65,1	42,5	-
15.03.2026	0,497	14,9	24	0	67,3	39,7	-
16.03.2026	0,654	19,2	24	0	70	40,7	-
17.03.2026	0,666	21,62	24	0	68,4	40,9	-
18.03.2026	0,712	24,01	24	0	69,2	42,5	-
19.03.2026	0,726	22,86	23,99	128	70,3	42,4	-
20.03.2026	0,7	21,36	24	0	69,6	41,4	-
Итого:	19,901	619,54	670,72	0	0	0	0
Гкал	17,115						

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 670,72

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2026	3584,394	123421,86	179925,73
20.03.2026	3604,295	124041,4	180596,46

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.03.2026 7:32:36