

#166729#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Потребитель       | Спортивная Юность, ЗАО                                       |
| Адрес потребителя | Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы) |
| Номер абонента    | 5273                                                         |
| Порядковый номер  | 926                                                          |
| Тип теплосчётчика | SKM-01                                                       |
| Заводской номер   | 30994                                                        |
| Номер системы     | 1                                                            |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.10.2025 | 0,604     | 17,89  | 24       | 0      | 68,8   | 39,6   | -           |
| 22.10.2025 | 0,483     | 14,08  | 24       | 0      | 67,3   | 38,2   | -           |
| 23.10.2025 | 0,396     | 11,76  | 24       | 0      | 66     | 38,3   | -           |
| 24.10.2025 | 0,388     | 11,41  | 24       | 0      | 66     | 37,4   | -           |
| 25.10.2025 | 0,503     | 14,44  | 24       | 0      | 67,6   | 37,9   | -           |
| 26.10.2025 | 0,486     | 14,31  | 24       | 0      | 67,5   | 38,4   | -           |
| 27.10.2025 | 0,592     | 17,2   | 24       | 0      | 68,8   | 39,3   | -           |
| 28.10.2025 | 0,559     | 16,33  | 24       | 0      | 68     | 38,8   | -           |
| 29.10.2025 | 0,533     | 15,48  | 24       | 0      | 67,7   | 38,3   | -           |
| 30.10.2025 | 0,478     | 14,12  | 24       | 0      | 66,8   | 38,3   | -           |
| 31.10.2025 | 0,599     | 17,96  | 24       | 0      | 68,2   | 39,5   | -           |
| 01.11.2025 | 0,542     | 16,55  | 24       | 0      | 68,1   | 39,8   | -           |
| 02.11.2025 | 0,386     | 11,58  | 24       | 0      | 66,1   | 38     | -           |
| 03.11.2025 | 0,43      | 12,61  | 24       | 0      | 66,3   | 37,7   | -           |
| 04.11.2025 | 0,483     | 14,25  | 24       | 0      | 67     | 38,3   | -           |
| 05.11.2025 | 0,399     | 11,76  | 24       | 0      | 65,9   | 37,4   | -           |
| 06.11.2025 | 0,455     | 13,2   | 23,99    | 128    | 66,7   | 38,2   | -           |
| 07.11.2025 | 0,569     | 16,26  | 24       | 0      | 68,5   | 38,6   | -           |
| 08.11.2025 | 0,623     | 18,5   | 24       | 0      | 69,2   | 40,3   | -           |
| 09.11.2025 | 0,611     | 18,36  | 23,99    | 128    | 69,2   | 40,5   | -           |
| 10.11.2025 | 0,572     | 16,28  | 24       | 0      | 68,7   | 38,7   | -           |
| 11.11.2025 | 0,562     | 15,94  | 24       | 0      | 69     | 38,9   | -           |
| 12.11.2025 | 0,568     | 16,34  | 24       | 0      | 68,6   | 38,8   | -           |
| 13.11.2025 | 0,502     | 14,42  | 24       | 0      | 67,7   | 38,2   | -           |
| 14.11.2025 | 0,499     | 14,4   | 24       | 0      | 67,4   | 37,9   | -           |
| 15.11.2025 | 0,691     | 21,18  | 24       | 0      | 69,8   | 41,7   | -           |
| 16.11.2025 | 0,857     | 25,84  | 24       | 0      | 74,5   | 45,9   | -           |
| 17.11.2025 | 0,79      | 23,65  | 24       | 0      | 72,3   | 43,5   | -           |
| 18.11.2025 | 0,908     | 30,53  | 24       | 0      | 71,9   | 46,2   | -           |
| 19.11.2025 | 0,839     | 26,29  | 24       | 0      | 72     | 44,6   | -           |
| 20.11.2025 | 0,908     | 28,3   | 24       | 0      | 73,9   | 46,4   | -           |
| Итого:     | 17,815    | 531,22 | 743,98   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 15,321    |        |          |        |        |        |             |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Общее время работы системы, ч       | 744    |
| Период нормальной работы системы, ч | 743,98 |

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.10.2025 | 3469,599  | 119966,2  | 176973,93 |
| 20.11.2025 | 3487,414  | 120497,42 | 177717,92 |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Подпись абонента             |  |
| Представитель теплоснабжения |  |

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.11.2025 11:08:08