

#190829#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель	Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя	Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента	5273
Порядковый номер	926
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30994
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2025	0,893	27,73	24	0	73,8	46,1	2,2
22.11.2025	0,898	29,1	24	0	74	47,4	1,3
23.11.2025	1,053	32,93	24	0	79,4	51,7	-3,3
24.11.2025	0,987	28,26	24	0	79,3	49	-3,9
25.11.2025	0,908	25,52	24	0	76,9	46,3	-0,9
26.11.2025	0,946	27,11	24	0	76,6	46,6	-0,4
27.11.2025	0,957	28	24	0	76	46,7	-1,3
28.11.2025	0,871	25,22	24	0	75,2	45,5	-0,4
29.11.2025	0,893	26,17	24	0	75,3	46	-0,3
30.11.2025	0,873	25,92	23,99	128	75,3	46,3	-0,5
01.12.2025	0,881	25,85	24	0	74,5	45,2	-
02.12.2025	0,95	27,39	24	0	76,3	46,6	-
03.12.2025	0,746	21,98	24	0	71,6	42,4	-
04.12.2025	0,69	20,17	24	0	70,8	41,4	-
05.12.2025	0,62	17,58	24	0	70,1	39,8	-
06.12.2025	0,566	16,02	24	0	69	38,7	-
07.12.2025	0,641	18,83	24	0	69,8	40,4	-
08.12.2025	0,65	18,85	24	0	69,9	40,2	-
09.12.2025	0,556	15,75	24	0	68,6	38,4	-
10.12.2025	0,492	13,79	24	0	68,1	37,6	-
11.12.2025	0,595	16,59	24	0	69,1	38,4	-
12.12.2025	0,605	17,09	24	0	69,3	39,1	-
13.12.2025	0,681	20,44	24	0	70	41,4	-
14.12.2025	0,614	18,34	24	0	69,4	40,6	-
15.12.2025	0,75	24,64	24	0	69,5	42,9	-
16.12.2025	0,769	23,76	24	0	70,7	42,8	-
17.12.2025	0,872	26,32	24	0	73,8	45,3	-
18.12.2025	0,878	26,41	24	0	74,1	45,5	-
19.12.2025	0,686	20,1	23,82	128	70,7	41,3	-
20.12.2025	0,638	18,87	24	0	69,6	40,5	-
Итого:	23,159	684,73	719,81	0	0	0	0
Гкал	19,917						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,81

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.11.2025	3487,414	120497,42	177717,92
20.12.2025	3510,573	121182,15	178437,73

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:33:20