

#147232#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгидा-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 6, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 33969	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	21065,71	21027,248	38.462	33.077

Подпись исполнителя



#147231#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 0
Тип теплосчёта SKM-01
Заводской номер 33969
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekEп,	t1, °C	t2, °C
24.08.2025	-	1,224	47,38	50,12	24	0	72,5	50,2
25.08.2025	-	1,206	49,68	52,41	24	0	73	51,7
26.08.2025	-	1,201	50,26	52,95	24	128	73	51,9
27.08.2025	-	1,286	76,41	78,7	24	0	73,1	57,8
28.08.2025	-	1,309	85,76	87,78	24	0	74,3	61,1
29.08.2025	-	1,255	86,09	88,12	24	0	73,9	61,2
30.08.2025	-	1,252	84,81	86,87	24	0	73,4	60,5
31.08.2025	-	1,336	82,79	84,88	24	0	73,4	59,3
01.09.2025	-	1,219	84,28	86,33	24	0	73,7	61,1
02.09.2025	-	1,223	83,82	85,93	24	0	73,4	60,8
03.09.2025	-	1,255	83,98	86,12	24	0	73,5	60,5
04.09.2025	-	1,213	83,79	85,88	24	0	73,3	60,7
05.09.2025	-	1,159	83,79	85,86	24	0	73,8	61,8
06.09.2025	-	1,177	85,16	87,19	24	0	73,7	61,8
07.09.2025	-	1,249	83,14	85,21	24	0	73,6	60,5
08.09.2025	-	1,215	85,9	87,89	24	0	73,8	61,5
09.09.2025	-	1,247	85,84	87,81	24	0	73,9	61,3
10.09.2025	-	1,257	83,02	85,02	24	0	73,8	60,6
11.09.2025	-	1,196	81,61	83,63	24	0	73,5	60,7
12.09.2025	-	1,235	82,94	84,95	24	0	73,8	60,9
13.09.2025	-	1,21	81,87	83,88	24	0	73,9	61
14.09.2025	-	1,263	79,73	81,78	24	0	73,6	59,8
15.09.2025	-	1,224	82,39	84,39	24	0	74,4	61,4
16.09.2025	-	1,236	82,69	84,67	24	0	74,6	61,6
17.09.2025	-	1,271	83,65	85,6	24	0	75	61,8
18.09.2025	-	1,265	83,11	85,11	24	0	74,8	61,6
19.09.2025	-	1,215	83,49	85,48	24	0	74,7	62,1
20.09.2025	-	1,266	83,8	85,78	24	0	74,9	61,8
21.09.2025	-	1,296	82,95	84,95	24	0	75,1	61,5
22.09.2025	-	1,25	83,49	85,49	24	0	74,7	61,7
23.09.2025	-	1,252	83,18	85,18	24	0	74,8	61,7
Итого:	-	38,462	2480,8	2545,96	744	-	73,9	60,06

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.08.2025	21027,248	992268,82	992854,72	154091,47
23.09.2025	21065,71	994749,62	995400,68	154835,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
