

#207945#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель	Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя	Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента	5273
Порядковый номер	2687
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	34587
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.01.2026	0,47	10,78	10,63	24	0	84,8	47,2	-12,2
22.01.2026	0,496	11,94	11,73	24	0	85,3	49,5	-11,6
23.01.2026	0,44	10,2	10,04	24	0	84	47	-8,3
24.01.2026	0,474	11,45	11,27	24	0	84	48,4	-9,4
25.01.2026	0,429	9,75	9,61	24	0	82,3	44,8	-7,3
26.01.2026	0,377	9,11	8,98	24	0	79,4	43,9	-4,4
27.01.2026	0,37	8,83	8,71	24	0	79,4	43,6	-3,8
28.01.2026	0,424	10,5	10,35	24	0	80,8	46,1	-6
29.01.2026	0,485	11,45	11,25	24	0	85,1	48,8	-9,7
30.01.2026	0,515	12,69	12,48	24	0	86,3	51,3	-12,4
31.01.2026	0,552	13,65	13,41	24	0	87,3	52,4	-13,8
01.02.2026	0,664	16,92	16,62	24	0	89,1	55,4	-18,9
02.02.2026	0,631	15,73	15,44	24	0	90,2	55,4	-20,1
03.02.2026	0,533	11,92	11,72	23,86	192	89,4	50,8	-18
04.02.2026	0,517	11,41	11,22	24	0	89,3	50,2	-12,3
05.02.2026	0,415	8,96	8,82	24	0	85,3	45,4	-7,6
06.02.2026	0,364	8,07	7,96	24	128	81,2	42,5	-3,2
07.02.2026	0,355	8,15	8,05	24	0	79,9	42,5	-3,3
08.02.2026	0,433	9,93	9,78	24	0	82,4	45	-4,9
09.02.2026	0,494	11,69	11,51	24	0	86,2	49,8	-12,1
10.02.2026	0,455	10,67	10,5	24	0	84,7	48	-12,4
11.02.2026	0,342	7,95	7,85	24	0	78,2	41,6	-3,8
12.02.2026	0,318	7,62	7,52	24	0	76,2	40,4	-0,7
13.02.2026	0,356	8,45	8,34	24	0	77,4	41,5	-1,2
14.02.2026	0,42	9,67	9,53	24	0	82,9	45,6	-6,7
15.02.2026	0,518	11,41	11,22	24	0	87,4	48,6	-11,2
16.02.2026	0,516	11,3	11,11	24	0	89,2	49,8	-17,4
17.02.2026	0,489	10,84	10,66	24	0	87,1	48,4	-11,6
18.02.2026	0,404	9,12	8,99	24	0	82	44,1	-
19.02.2026	0,359	8,42	8,3	24	128	78,7	41,8	-
20.02.2026	0,358	8,37	8,27	24	0	78,6	41,7	-
Итого:	13,973	326,95	321,87	743,86	0	0	0	0
Гкал	12,017							

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,86

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.01.2026	1181,965	49378,28	49160,06	154957,96
20.02.2026	1195,938	49705,23	49481,93	155701,82

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2026 9:10:25