

# #283402#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО  
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)  
Номер абонента 5273  
Порядковый номер 2687  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34587  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2026	0,332	8	7,89	24	0	77,4	41,2	-
22.02.2026	0,303	7,2	7,11	24	0	73,3	37,9	-
23.02.2026	0,281	7,07	6,99	24	0	72	37,9	-
24.02.2026	0,297	7,68	7,58	22,73	128	72,4	39,4	-
25.02.2026	0,331	8,46	8,35	24	0	74	40,3	-
26.02.2026	0,283	7,48	7,39	24	0	70,9	38,7	-
27.02.2026	0,239	6,55	6,49	24	0	68,4	37,2	-
28.02.2026	0,232	6,48	6,41	24	0	68,1	37,3	-
01.03.2026	0,272	7,26	7,18	24	0	68,5	36,8	-
02.03.2026	0,259	7,13	7,05	24	0	68,6	37,3	-
03.03.2026	0,25	6,82	6,75	24	0	68,2	36,8	-
04.03.2026	0,294	7,91	7,82	24	0	69,3	37,5	-
05.03.2026	0,282	7,77	7,68	24	0	69,1	37,9	-
06.03.2026	0,276	7,68	7,58	24	0	69,2	38,3	-
07.03.2026	0,255	7,01	6,93	24	0	68,4	36,8	-
08.03.2026	0,262	7,03	6,95	24	0	68,4	36,9	-
09.03.2026	0,232	6,45	6,37	24	0	67,9	36,8	-
10.03.2026	0,228	6,32	6,26	24	0	67,7	36,8	-
11.03.2026	0,214	6,02	5,95	24	0	67,4	36,8	-
12.03.2026	0,225	6,08	6,02	24	0	68,1	36,5	-
13.03.2026	0,221	6,17	6,1	24	0	67,6	36,8	-
14.03.2026	0,204	5,81	5,75	24	0	66,8	36,6	-
15.03.2026	0,237	6,32	6,25	24	0	67,8	36	-
16.03.2026	0,233	6,37	6,3	24	0	68,3	36,9	-
17.03.2026	0,245	7,49	7,42	24	0	66,7	37,5	-
18.03.2026	0,262	7,27	7,19	24	0	68,6	37,8	-
19.03.2026	0,227	6,21	6,14	23,99	128	68,2	36,7	-
20.03.2026	0,232	6,48	6,42	24	0	68,1	37,3	-
Итого:	7,208	194,52	192,32	670,72	0	0	0	0
Гкал	6,199							

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 670,72

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.02.2026	1195,938	49705,23	49481,93	155701,82
20.03.2026	1203,146	49899,75	49674,25	156372,54

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2026 14:08:14