

#163303#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель	Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя	Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента	5273
Порядковый номер	2687
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	34587
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2025	0,045	1,78	1,78	24	0	62,4	43,4	-
22.09.2025	0,025	1,51	1,51	24	0	61,7	47,3	-
23.09.2025	0,029	1,48	1,47	24	0	61,2	44,6	-
24.09.2025	0,028	1,47	1,52	24	0	60,9	45,7	-
25.09.2025	0,023	1,35	1,5	24	0	60,9	47,2	-
26.09.2025	0,027	1,32	1,37	24	0	61	43,8	-
27.09.2025	0,026	1,17	1,5	24	0	59,5	43,6	-
28.09.2025	0,039	1,36	1,64	24	0	61,4	41,1	-
29.09.2025	0,032	1,34	1,57	24	0	62,4	41,9	-
30.09.2025	0,032	1,46	1,73	24	0	62,8	44,4	-
01.10.2025	0,031	1,47	1,83	24	0	62,7	45,3	-
02.10.2025	0,031	1,55	1,71	24	0	63,2	45,3	-
03.10.2025	0,033	1,49	1,65	24	0	63,4	44,4	-
04.10.2025	0,018	1,18	1,12	24	0	55,2	42,1	-
05.10.2025	0,043	1,61	1,49	24	0	62,4	42,4	-
06.10.2025	0,036	1,55	1,45	24	0	63,2	42,2	-
07.10.2025	0,237	4,95	4,9	23,97	128	75,4	39,2	-
08.10.2025	0,307	5,93	5,93	24	0	80,5	36,2	-
09.10.2025	0,295	5,75	5,75	24	0	80,3	36,4	-
10.10.2025	0,269	5,33	5,34	24	0	79,6	36,3	-
11.10.2025	0,261	5,25	5,26	24	0	79,5	36,7	-
12.10.2025	0,278	5,44	5,45	24	0	79,9	36,4	-
13.10.2025	0,271	5,3	5,31	24	0	80,3	36,6	-
14.10.2025	0,271	5,24	5,25	24	0	80,6	36,2	-
15.10.2025	0,269	5,19	5,19	24	0	80,4	36	-
16.10.2025	0,264	5,09	5,09	24	0	80,2	35,8	-
17.10.2025	0,267	5,21	5,2	24	0	80	36,1	-
18.10.2025	0,263	5,08	5,09	24	0	80,3	35,8	-
19.10.2025	0,302	5,77	5,76	24	0	81,2	36,5	-
20.10.2025	0,321	6,2	6,2	24	0	81,8	37,6	-
Итого:	4,373	98,82	100,56	719,97	0	0	0	0
Гкал	3,761							

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,97

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.09.2025	1142,474	48630,58	48412,2	152031,77
20.10.2025	1146,847	48729,4	48512,76	152751,73

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2025 8:02:05