

#97194#

Отчет за период с 21.09.2024 до 23.10.2024

Абонент: Спортивная Юность  
Адрес установки: Калининград, Горького 83 судейская  
Тепловычислитель: SKM-01  
Заводской № : 34587  
Отчет сформирован: 23.10.2022

Ведомость регистрации параметров:

Time	dE,MWh	dM1,t	dM2,t	dM1-dM2,t	T1,°C	T2,°C	dTrun,h	Error,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.09.2024 0:00	0	0	0	0	23,02	22,31	24	0
22.09.2024 0:00	0	0	0	0	22,83	22,13	24	0
23.09.2024 0:00	0	0	0	0	22,7	22,03	24	0
24.09.2024 0:00	0	0	0	0	22,62	21,94	24	0
25.09.2024 0:00	0	0	0	0	22,58	21,89	24	0
26.09.2024 0:00	0,015	1,44	1,41	0,03	49,61	41,23	24	0
27.09.2024 0:00	0,008	1,41	1,37	0,04	52,01	46,94	24	0
28.09.2024 0:00	0,012	1,52	1,42	0,1	52,26	46,42	24	0
29.09.2024 0:00	0,014	1,63	1,57	0,06	52,35	46,76	24	0
30.09.2024 0:00	0,01	1,57	1,46	0,11	52,45	47,4	24	0
01.10.2024 0:00	0,013	1,66	1,52	0,14	52,74	46,27	24	0
02.10.2024 0:00	0,011	1,76	1,68	0,08	53,69	48,7	24	0
03.10.2024 0:00	0,02	1,92	1,88	0,04	54,17	47,31	24	0
04.10.2024 0:00	0,007	1,48	1,46	0,02	50,94	47,41	24	0
05.10.2024 0:00	0,015	1,72	1,71	0,01	53,14	47,25	24	0
06.10.2024 0:00	0,021	1,98	1,96	0,02	54,26	45,5	23,99	10000000
07.10.2024 0:00	0,01	1,67	1,65	0,02	54,1	48,4	24	0
08.10.2024 0:00	0,164	5,4	5,37	0,03	62,82	41,5	24	0
09.10.2024 0:00	0,208	5,86	5,8	0,06	66,89	36,64	24	0
10.10.2024 0:00	0,196	5,58	5,52	0,06	66,38	36,63	24	0
11.10.2024 0:00	0,186	5,28	5,23	0,05	66,45	35,97	24	0
12.10.2024 0:00	0,194	5,36	5,3	0,06	67,3	36,36	24	0
13.10.2024 0:00	0,196	5,44	5,39	0,05	66,88	36,29	24	0
14.10.2024 0:00	0,192	5,4	5,35	0,05	66,83	36,27	24	0
15.10.2024 0:00	0,204	5,59	5,54	0,05	67,38	36,13	24	0
16.10.2024 0:00	0,228	6,24	6,18	0,06	68,15	37,07	24	0
17.10.2024 0:00	0,211	5,89	5,83	0,06	67,77	37,24	24	0
18.10.2024 0:00	0,202	5,74	5,68	0,06	67,43	37,23	24	0
19.10.2024 0:00	0,205	5,72	5,66	0,06	67,37	36,9	24	0
20.10.2024 0:00	0,205	5,71	5,67	0,04	67,32	36,79	24	0
21.10.2024 0:00	0,194	5,53	5,48	0,05	66,89	36,77	24	0
22.10.2024 0:00	0,19	5,57	5,5	0,07	66,55	37,34	24	0
32,00	3,13	104,07	102,59	1,48	54,62	38,28	767,99	---

Общее время работы системы 768,00 час.

Период нормальной работы 767,99 час.

Показание интеграторов:

Time	E,MWh	M1,t	M2,t	M1-M2,t	Trun,h
1	2	3	4	5	6
21.09.2024 6:44	1091,851	47143,68	46940,53	203,15	144013,87
23.10.2024 6:44	1094,982	47247,75	47043,12	204,63	144781,86

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

