

#161236#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: _ООО Мастер

Адрес: _Коммунистическая,41-47

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х759В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	18,77	18,53	0,24	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
24.09.2025	18,33	18,05	0,28	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
25.09.2025	18,01	17,75	0,26	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
26.09.2025	17,76	17,53	0,23	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
27.09.2025	17,51	17,29	0,22	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
28.09.2025	17,46	17,3	0,16	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
29.09.2025	17,32	17,13	0,19	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
30.09.2025	17,11	16,92	0,19	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
01.10.2025	16,92	16,74	0,18	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
02.10.2025	16,33	10,93	5,4	0	0	0,01	0,01	-0,01	6	4	0	0	24	0	*
03.10.2025	36,75	32,4	4,35	69,22	68,73	63,78	63,46	5,27	6	4	0,474	0,116	24	0	*
04.10.2025	42,8	37,24	5,56	143,46	142,24	138,12	137,17	5,07	6	4	0,985	0,19	24	0	*
05.10.2025	41,38	35,61	5,77	140,14	138,98	131,61	130,84	8,14	6	4	1,096	0,289	24	0	*
06.10.2025	42,22	35,42	6,8	145,57	144,36	136,49	135,71	8,65	6	4	1,293	0,31	24	0	*
07.10.2025	42,85	35,91	6,94	147,89	146,61	139,57	138,73	7,88	6	4	1,304	0,285	24	0	*
08.10.2025	43,73	36,78	6,95	150,54	149,19	143,52	142,57	6,62	6	4	1,284	0,242	24	0	*
09.10.2025	41,98	35,28	6,7	140,92	139,76	135,14	134,35	5,41	6	4	1,13	0,193	24	0	*
10.10.2025	41,64	33,27	8,37	110,47	109,55	106,28	105,8	3,75	6	4	1,042	0,126	24	0	*
11.10.2025	43,08	34,56	8,52	109,62	108,65	105,57	105	3,65	6	4	1,054	0,125	24	0	*
12.10.2025	42,47	34,84	7,63	108,92	107,98	104,97	104,41	3,57	6	4	0,952	0,125	24	0	*
13.10.2025	42,34	34,36	7,98	110,34	109,4	106,18	105,61	3,79	6	4	1,007	0,132	24	0	*
14.10.2025	42,64	33,74	8,9	113,61	112,64	109,92	109,31	3,33	6	4	1,119	0,112	24	0	
15.10.2025	43,15	34,71	8,44	114,01	112,99	110,71	110,08	2,91	6	4	1,056	0,103	24	0	
16.10.2025	43,04	34,32	8,72	115,93	114,89	112,86	112,2	2,69	6	4	1,096	0,092	24	0	
17.10.2025	43,57	36,95	6,62	193,37	191,63	182,53	181,32	10,31	6	4	1,657	0,386	24	0	*
18.10.2025	45,25	39,38	5,87	265,37	262,8	258,25	256,33	6,47	6	4	1,806	0,255	24	0	
19.10.2025	47,94	41,17	6,77	264,22	261,34	253,87	251,82	9,52	6	4	2,165	0,395	24	0	*
20.10.2025	51,87	43,93	7,94	261,82	258,51	251,71	249,42	9,09	6	4	2,459	0,402	24	0	*
21.10.2025	50,8	43,12	7,68	258,52	255,4	251,18	248,94	6,46	6	4	2,244	0,283	24	0	
22.10.2025	47,36	40,77	6,59	253,8	251,14	246,74	244,8	6,34	6	4	1,917	0,258	24	0	
23.10.2025	45,54	39,36	6,18	252,71	250,23	245,41	243,61	6,62	6	4	1,814	0,263	24	0	
Итого:				3470,4	3437,02	3334,4	3311,49	125,53			28,954	4,682	744	0	
Средние:	35,41	30,36	5,05						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	0,05	0,05	0,05	0,05	0	0	0	2650	0
23/10/2524:00	3470,5	3437,07	3334,47	3311,54	125,53	28,954	4,682	3394	0
Итого:	3470,45	3437,02	3334,42	3311,49	125,53	28,954	4,682	744	0

Период нормальной работы _____
 Период отсутств. счетчика _____
 Время работы прибора после сброса 3476ч

Для _____
 Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

