

#179424#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: 000 Мастер

Адрес: Коммунистическая,41-47

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тжв= 0.00°C

Заводской номер 00207019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x759В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2025	63,62	50,52	13,1	246,23	241,68	236,57	233,72	7,96	6	4	3,573	0,4	24	0	
24.11.2025	61,12	49,06	12,06	245,58	241,35	237,08	234,41	6,94	6	4	3,254	0,341	24	0	
25.11.2025	59,9	48,29	11,61	245,36	241,29	235,37	232,78	8,51	6	4	3,217	0,412	24	0	*
26.11.2025	59,48	47,96	11,52	244,98	240,98	233,77	231,23	9,75	6	4	3,248	0,467	24	0	*
27.11.2025	58,37	47,14	11,23	245,16	241,31	233,83	231,35	9,96	6	4	3,186	0,467	24	0	*
28.11.2025	56,54	45,91	10,63	245,27	241,63	234,25	231,88	9,75	6	4	3,021	0,45	24	0	*
29.11.2025	57,81	46,73	11,08	245,42	241,61	234,03	231,62	9,99	6	4	3,15	0,471	24	0	*
30.11.2025	58,93	47,39	11,54	245,73	241,78	234,17	231,71	10,07	6	4	3,273	0,479	24	0	*
01.12.2025	57,83	46,76	11,07	245,38	241,58	234,32	231,91	9,67	6	4	3,13	0,454	24	0	*
02.12.2025	58,7	47,17	11,53	245,94	242,01	234,66	232,18	9,83	6	4	3,255	0,466	24	0	*
03.12.2025	55,03	45,03	10	245,11	241,65	236	233,71	7,94	6	4	2,779	0,358	24	0	
04.12.2025	57,4	46,69	10,71	248,01	244,25	237,27	234,82	9,43	6	4	3,062	0,443	24	0	*
05.12.2025	50,45	42,3	8,15	248,62	245,64	238,99	236,95	8,69	6	4	2,374	0,373	24	0	*
06.12.2025	47,73	40,35	7,38	247,58	244,91	238,12	236,29	8,62	6	4	2,16	0,348	24	0	*
07.12.2025	50,56	42,3	8,26	248,59	245,58	237,87	235,86	9,72	6	4	2,442	0,416	24	0	*
08.12.2025	50,88	42,78	8,1	244,55	241,58	234,03	231,99	9,59	6	4	2,371	0,413	24	0	*
09.12.2025	48,62	41,12	7,5	245,54	242,81	235,9	234,03	8,78	6	4	2,186	0,364	24	0	*
10.12.2025	46,39	39,62	6,77	244,08	241,6	235,8	234,03	7,57	6	4	1,942	0,298	24	0	
11.12.2025	45,92	39,21	6,71	243,63	241,2	235,87	234,11	7,09	6	4	1,9	0,284	24	0	
12.12.2025	47,74	40,29	7,45	244,13	241,47	235,92	234,08	7,39	6	4	2,1	0,297	24	0	
13.12.2025	50,92	42,43	8,49	245,24	242,26	236,07	234,05	8,21	6	4	2,41	0,349	24	0	
14.12.2025	46,91	39,81	7,1	243,6	241,08	235,71	233,93	7,15	6	4	2,002	0,287	24	0	
15.12.2025	47,6	40,06	7,54	243,88	241,28	235,77	233,97	7,31	6	4	2,117	0,293	24	0	
16.12.2025	51,9	42,73	9,17	245,21	242,12	235,91	233,83	8,29	6	4	2,578	0,357	24	0	*
17.12.2025	55,84	45,57	10,27	246,58	243,01	236,27	233,94	9,07	6	4	2,911	0,415	24	0	*
18.12.2025	52,2	43,12	9,08	246,61	243,46	237,08	234,97	8,49	6	4	2,583	0,368	24	0	
19.12.2025	46,56	39,43	7,13	244,84	242,33	236,85	235,09	7,24	6	4	2,017	0,285	24	0	
20.12.2025	51,51	42,63	8,88	246,24	243,19	237,02	235	8,19	6	4	2,512	0,351	24	0	
21.12.2025	51,45	42,88	8,57	246,17	243,11	236,94	234,87	8,24	6	4	2,443	0,354	24	0	
22.12.2025	50,3	42,06	8,24	245,61	242,7	236,67	234,67	8,03	6	4	2,341	0,338	24	0	
23.12.2025	57,16	46,2	10,96	247,51	243,76	236,82	234,4	9,36	6	4	3,105	0,437	24	0	*
Итого:				7616,3	7514,21	7314,9	7247,38	266,83			82,642	11,835	744	0	
Средние:	53,39	43,98	9,41						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2524:00	10735,79	10619,24	10425,05	10343,98	275,26	91,026	11,001	4114	0
23/12/2524:00	18352,17	18133,45	17739,98	17591,36	542,09	173,668	22,836	4858	0
Итого:	7616,38	7514,21	7314,93	7247,38	266,83	82,642	11,835	744	0

Период нормальной работы: 23.11.2025 - 23.12.2025
 Период отсутств. учета: 23.11.2025 - 23.12.2025
 Время работы прибора после сброса: 4892ч

Представитель абонента: Представитель теплоснабж. организации

