

#21710#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК  
 Адрес потребителя Коммунистическая 46А-Г, Калининград  
 Номер абонента 4342  
 Порядковый номер 7106  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00262807  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2022 | 0,664    | 0,352     | 46,64   | 39,08   | 46     | 38,62   | 7,38   | 24       | 0       | 0      | 54,4   | 47,6   | 6,77 | 0,42    | 0,38    | 4,7         |
| 25.02.2022 | 0,679    | 0,393     | 47,6    | 38,77   | 47     | 38,38   | 8,62   | 24       | 0       | 0      | 51,4   | 45,3   | 6,09 | 0,42    | 0,38    | 4,4         |
| 26.02.2022 | 0,755    | 0,442     | 48,2    | 38,69   | 47,53  | 38,26   | 9,27   | 24       | 0       | 0      | 54,2   | 47,5   | 6,61 | 0,42    | 0,38    | 2,9         |
| 27.02.2022 | 0,705    | 0,413     | 47,81   | 38,75   | 47,18  | 38,35   | 8,83   | 24       | 0       | 0      | 52,5   | 46,2   | 6,26 | 0,42    | 0,38    | 0,6         |
| 28.02.2022 | 0,648    | 0,352     | 46,79   | 38,98   | 46,19  | 38,55   | 7,64   | 24       | 0       | 0      | 52,6   | 46,3   | 6,34 | 0,42    | 0,38    | 0,5         |
| 01.03.2022 | 0,697    | 0,392     | 47,2    | 38,91   | 46,56  | 38,45   | 8,11   | 24       | 0       | 0      | 54,3   | 47,6   | 6,66 | 0,42    | 0,38    | -1,2        |
| 02.03.2022 | 0,672    | 0,363     | 46,77   | 38,98   | 46,15  | 38,54   | 7,61   | 24       | 0       | 0      | 53,8   | 47     | 6,78 | 0,42    | 0,38    | -0,1        |
| 03.03.2022 | 0,631    | 0,35      | 46,56   | 38,91   | 45,96  | 38,48   | 7,48   | 24       | 0       | 0      | 52,4   | 46,1   | 6,23 | 0,42    | 0,38    | 2,7         |
| 04.03.2022 | 0,726    | 0,412     | 47,62   | 38,75   | 46,94  | 38,27   | 8,67   | 24       | 0       | 0      | 54,2   | 47,4   | 6,73 | 0,42    | 0,38    | 2,1         |
| 05.03.2022 | 0,645    | 0,422     | 48,89   | 38,21   | 48,41  | 37,95   | 10,46  | 24       | 0       | 0      | 45,4   | 40,9   | 4,47 | 0,42    | 0,38    | -2,2        |
| 06.03.2022 | 0,704    | 0,412     | 47,58   | 38,67   | 46,96  | 38,26   | 8,7    | 24       | 0       | 0      | 51,8   | 45,1   | 6,61 | 0,42    | 0,38    | -1,1        |
| 07.03.2022 | 0,728    | 0,384     | 46,77   | 38,91   | 46,08  | 38,45   | 7,63   | 24       | 0       | 0      | 57     | 49,4   | 7,58 | 0,42    | 0,38    | 1,7         |
| 08.03.2022 | 0,792    | 0,445     | 47,9    | 38,64   | 47,16  | 38,16   | 9      | 24       | 0       | 0      | 57,3   | 50     | 7,28 | 0,42    | 0,38    | 2,8         |
| 09.03.2022 | 0,73     | 0,393     | 46,92   | 38,81   | 46,23  | 38,33   | 7,9    | 24       | 0       | 0      | 57     | 49,6   | 7,32 | 0,42    | 0,38    | 1,3         |
| 10.03.2022 | 0,771    | 0,431     | 47,44   | 38,65   | 46,73  | 38,2    | 8,53   | 24       | 0       | 0      | 56,6   | 49     | 7,56 | 0,42    | 0,38    | -2,5        |
| 11.03.2022 | 0,797    | 0,409     | 46,7    | 38,82   | 45,87  | 38,29   | 7,58   | 24       | 0       | 0      | 61,4   | 52,8   | 8,64 | 0,42    | 0,38    | -1,2        |
| 12.03.2022 | 0,841    | 0,47      | 47,89   | 38,49   | 47,11  | 38,01   | 9,1    | 24       | 0       | 0      | 59,4   | 51,6   | 7,85 | 0,42    | 0,38    | -0,6        |
| 13.03.2022 | 0,77     | 0,469     | 46      | 35,46   | 45,4   | 35,12   | 10,28  | 24       | 0       | 0      | 52,5   | 46     | 6,53 | 0,42    | 0,38    | 0           |
| 14.03.2022 | 0,737    | 0,375     | 41,9    | 34,2    | 41,23  | 33,79   | 7,44   | 24       | 0       | 0      | 58,6   | 49,7   | 8,85 | 0,42    | 0,38    | 1,5         |
| 15.03.2022 | 0,792    | 0,435     | 42,77   | 33,81   | 42,09  | 33,38   | 8,71   | 24       | 0       | 0      | 58,4   | 49,9   | 8,49 | 0,42    | 0,38    | 1,8         |
| 16.03.2022 | 0,712    | 0,381     | 42,03   | 33,84   | 41,38  | 33,47   | 7,91   | 24       | 0       | 0      | 56,9   | 49,2   | 7,72 | 0,42    | 0,38    | 2,3         |
| 17.03.2022 | 0,67     | 0,401     | 42,95   | 33,62   | 42,46  | 33,35   | 9,11   | 24       | 0       | 0      | 50,6   | 44,2   | 6,3  | 0,42    | 0,38    | 3,3         |
| 18.03.2022 | 0,605    | 0,334     | 41,84   | 33,97   | 41,35  | 33,73   | 7,62   | 24       | 0       | 0      | 50,3   | 43,8   | 6,55 | 0,42    | 0,38    | 4,3         |
| 19.03.2022 | 0,729    | 0,403     | 42,41   | 33,88   | 41,78  | 33,52   | 8,26   | 24       | 0       | 0      | 56,1   | 48,1   | 7,95 | 0,42    | 0,38    | 2,6         |
| 20.03.2022 | 0,839    | 0,498     | 44,2    | 33,36   | 43,5   | 33,01   | 10,49  | 24       | 0       | 0      | 56,3   | 48,7   | 7,58 | 0,42    | 0,38    | 2,2         |
| 21.03.2022 | 0,664    | 0,393     | 42,59   | 33,5    | 42,06  | 33,25   | 8,81   | 24       | 0       | 0      | 50,8   | 44,3   | 6,5  | 0,42    | 0,38    | 3,3         |
| 22.03.2022 | 0,681    | 0,413     | 42,83   | 33,35   | 42,29  | 33,05   | 9,24   | 24       | 0       | 0      | 50,8   | 44,4   | 6,37 | 0,42    | 0,38    | 4,9         |
| 23.03.2022 | 0,643    | 0,404     | 42,85   | 33,25   | 42,4   | 33,01   | 9,39   | 24       | 0       | 0      | 47,9   | 42     | 5,86 | 0,42    | 0,38    | -           |
| Итого:     | 20,027   | 0         | 1277,65 | 1031,26 | 1260   | 1020,23 | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 20,027   |           |         |         |        |         |        |          |         |        |        |        |      |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

## Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2022 | 431,161  | 27296,06 | 22304,65 | 26899,33 | 22054,8  |
| 23.03.2022 | 451,188  | 28573,71 | 23335,91 | 28159,33 | 23075,03 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.03.2022 8:17:33