

#163302#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Коммунистическая 46А-Г, Калининград

4342

7105

ВКТ-7

00262807

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2025	1,947	0,096	98,25	96,65	95,98	95,42	0,56	24	0	1	71,9	52,1	19,77	0,6	0,4	-
03.10.2025	4,259	0,265	226,33	219,3	221,04	216,24	4,8	24	0	0	72,5	54,4	18,06	0,6	0,4	-
04.10.2025	4,313	0,286	235,17	227,77	229,64	224,48	5,16	24	0	0	72,8	55,3	17,5	0,6	0,4	-
05.10.2025	4,129	0,329	238,37	230,42	232,78	226,97	5,81	23	1	1	72,8	56,5	16,3	0,6	0,4	-
06.10.2025	4,218	0,318	242,06	234,15	236,32	230,67	5,65	24	0	0	72,8	56,4	16,46	0,6	0,4	-
07.10.2025	4,119	0,288	236,89	229,54	231,32	226,15	5,17	24	0	0	72,7	56,2	16,51	0,6	0,4	-
08.10.2025	4,109	0,292	236,1	228,72	230,58	225,37	5,21	24	0	0	72,6	56,1	16,52	0,6	0,4	-
09.10.2025	3,716	0,278	223,35	216,42	218,09	213,17	4,92	22	2	1	72,5	56,8	15,73	0,6	0,4	-
10.10.2025	4,053	0,279	235,98	228,82	230,42	225,45	4,97	24	0	0	72,7	56,4	16,36	0,6	0,4	-
11.10.2025	3,906	0,22	219,61	213,52	214,46	210,51	3,95	24	0	0	72,5	55,4	17,16	0,6	0,4	-
12.10.2025	3,882	0,214	217,14	211,21	212,04	208,2	3,84	24	0	0	72,5	55,3	17,28	0,6	0,4	-
13.10.2025	3,919	0,205	215,06	209,24	210	206,31	3,69	24	0	0	72,7	55	17,67	0,6	0,4	-
14.10.2025	3,873	0,183	208,61	203,21	203,7	200,39	3,31	24	0	0	72,7	54,6	18,1	0,6	0,4	-
15.10.2025	3,885	0,194	212,81	207,2	207,81	204,29	3,52	24	0	0	72,7	55	17,73	0,6	0,4	-
16.10.2025	3,8	0,18	206,13	200,83	201,27	198,01	3,26	24	0	0	72,7	54,8	17,95	0,6	0,4	-
17.10.2025	3,897	0,206	218,02	212,22	212,87	209,16	3,71	24	0	0	72,8	55,5	17,31	0,6	0,4	-
18.10.2025	3,649	0,176	195,16	189,99	190,54	187,34	3,2	22	2	1	73	54,8	18,2	0,6	0,4	-
19.10.2025	3,974	0,191	212,07	206,46	207,07	203,59	3,48	24	0	0	72,8	54,6	18,24	0,6	0,4	-
20.10.2025	3,871	0,163	202,51	197,42	197,73	194,72	3,01	24	0	0	72,8	54,1	18,72	0,6	0,4	-
21.10.2025	3,894	0,182	207,79	202,42	202,87	199,59	3,28	24	0	0	73,1	54,8	18,28	0,6	0,4	-
22.10.2025	3,902	0,202	215,97	210,27	210,88	207,29	3,59	24	0	0	72,8	55,2	17,53	0,6	0,4	-
23.10.2025	3,877	0,221	222,91	216,87	217,67	213,72	3,95	24	0	0	72,7	55,9	16,76	0,6	0,4	-
Итого:	85,192	0	4726,29	4592,65	4615,08	4527,04	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,192															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

523

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
01.10.2025	663,262	45753,3	47320,81	44916,1	46847,15
23.10.2025	748,454	50479,59	51913,46	49531,18	51374,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 10:55:13