

#166727#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Коммунистическая 46А-Г, Калининград

4342

7106

ВКТ-7

00262807

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,518	0,261	49,35	44,13	48,59	43,6	4,99	24	0	0	56,6	51,2	5,4	0,42	0,38	-
25.10.2025	0,589	0,365	52,13	44,42	51,44	43,92	7,52	24	0	0	52,8	48,4	4,36	0,42	0,38	-
26.10.2025	0,61	0,364	53,35	45,92	52,59	45,42	7,17	24	0	0	54,7	49,8	4,82	0,42	0,38	-
27.10.2025	0,533	0,304	49,15	42,81	48,47	42,34	6,13	24	0	0	53,6	48,8	4,85	0,42	0,38	-
28.10.2025	0,576	0,327	51,38	44,72	50,65	44,22	6,43	24	0	0	55,2	50,2	4,98	0,42	0,38	-
29.10.2025	0,554	0,327	53,59	46,73	52,9	46,25	6,65	24	0	0	53,1	48,8	4,29	0,42	0,38	-
30.10.2025	0,519	0,312	49,63	42,92	49,05	42,44	6,61	24	0	0	51,1	46,8	4,31	0,42	0,38	-
31.10.2025	0,565	0,373	50,79	42,43	50,23	41,97	8,26	24	0	0	48,6	44,7	3,89	0,42	0,38	-
01.11.2025	0,536	0,329	51,59	44,49	50,98	44,04	6,94	24	0	0	50,5	46,3	4,19	0,42	0,38	-
02.11.2025	0,555	0,35	53,37	45,64	52,74	45,16	7,58	24	0	0	50,4	46,6	3,82	0,42	0,38	-
03.11.2025	0,556	0,343	53,12	45,72	52,43	45,24	7,19	24	0	0	51,6	47,6	4,08	0,42	0,38	-
04.11.2025	0,574	0,36	53,27	45,65	52,6	45,17	7,43	24	0	0	51,9	47,7	4,18	0,42	0,38	-
05.11.2025	0,535	0,311	54,14	47,59	53,45	47,1	6,35	24	0	0	52,6	48,4	4,24	0,42	0,38	-
06.11.2025	0,532	0,329	57,84	50,86	57,14	50,36	6,78	24	0	0	51,2	47,5	3,67	0,42	0,38	-
07.11.2025	0,572	0,338	57	49,96	56,27	49,44	6,83	24	0	0	53,3	49,1	4,2	0,42	0,38	-
08.11.2025	0,633	0,387	54,99	47,11	54,25	46,59	7,66	24	0	0	54,6	50	4,59	0,42	0,38	-
09.11.2025	0,666	0,402	53,99	45,88	53,17	45,38	7,79	24	0	0	55,9	50,8	5,12	0,42	0,38	-
10.11.2025	0,565	0,338	53,25	45,93	52,56	45,43	7,13	24	0	0	51,8	47,5	4,35	0,42	0,38	-
11.11.2025	0,226	0,095	26,01	24	25,66	23,75	1,91	24	0	1	52,4	47,2	5,19	0,42	0,38	-
12.11.2025	0	0	0,01	0	0,01	0	0,01	12	12	1	29,7	29	0,64	0,42	0,38	-
13.11.2025	0,005	0,005	0,14	0	0,14	0	0,14	10	14	1	28,7	29,1	-0,44	0,42	0,38	-
14.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	29,4	29,5	-0,06	0,42	0,38	-
15.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	29,6	29,4	0,18	0,42	0,38	-
16.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	29,8	29,6	0,14	0,42	0,38	-
17.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	23	1	1	29,5	29,3	0,19	0,42	0,38	-
18.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	28,2	27,8	0,38	0,42	0,38	-
19.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,7	27,2	0,53	0,42	0,38	-
20.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	22	2	1	26,4	26,3	0,13	0,42	0,38	-
21.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,6	26	0,63	0,42	0,38	-
22.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,4	26,6	0,74	0,42	0,38	-
Итого:	10,419	0	978,09	846,91	965,32	837,82	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,419															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

691

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	365,319	28225,69	24361,51	25891,88	22407,6
22.11.2025	375,738	29203,78	25208,42	26857,2	23245,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 15:01:23