

#166726#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 46А-Г, Калининград
4342
7105
ВКТ-7
00262807
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	3,837	0,215	222,8	216,82	0	217,53	213,65	3,88	24	0	0	72,8	56,1	16,61	0,6	0,4	-
25.10.2025	3,97	0,24	226,82	220,38	0	221,46	217,17	4,29	24	0	0	72,8	56	16,8	0,6	0,4	-
26.10.2025	4,078	0,249	231,47	224,83	0	226,01	221,55	4,46	24	0	0	72,8	55,8	16,9	0,6	0,4	-
27.10.2025	4,085	0,243	229,55	222,97	0	224,11	219,73	4,38	24	0	0	72,9	55,8	17,1	0,6	0,4	-
28.10.2025	4,068	0,245	229,87	223,3	0	224,44	220,05	4,39	24	0	0	72,9	55,9	17	0,6	0,4	-
29.10.2025	4,104	0,252	231,9	225,24	0	226,39	221,94	4,45	24	0	0	73,1	56,1	16,99	0,6	0,4	-
30.10.2025	4,071	0,239	230,69	224,25	0	225,25	220,97	4,28	24	0	0	72,7	55,8	16,99	0,6	0,4	-
31.10.2025	4,038	0,226	226,69	220,42	0	221,37	217,29	4,08	24	0	0	72,6	55,4	17,19	0,6	0,4	-
01.11.2025	4,099	0,223	226,56	220,31	0	221,21	217,16	4,05	24	0	0	72,8	55,4	17,49	0,6	0,4	-
02.11.2025	4,113	0,242	234,55	228,05	0	229	224,71	4,29	24	0	0	73	56,1	16,87	0,6	0,4	-
03.11.2025	4,062	0,242	234,87	228,36	0	229,33	224,99	4,34	24	0	0	72,8	56,1	16,62	0,6	0,4	-
04.11.2025	4,059	0,224	229,19	222,94	0	223,79	219,72	4,07	24	0	0	72,7	55,6	17,1	0,6	0,4	-
05.11.2025	4,061	0,246	235,24	228,7	0	229,72	225,35	4,37	24	0	0	72,7	56,1	16,58	0,6	0,4	-
06.11.2025	4,078	0,249	236,56	229,97	0	230,97	226,55	4,42	24	0	0	72,9	56,4	16,54	0,6	0,4	-
07.11.2025	4,105	0,227	231,25	224,89	0	225,77	221,65	4,12	24	0	0	72,8	55,7	17,13	0,6	0,4	-
08.11.2025	4,084	0,202	222,31	216,44	0	217,08	213,4	3,68	24	0	0	72,8	55	17,84	0,6	0,4	-
09.11.2025	4,082	0,196	218,73	212,98	0	213,55	210	3,55	24	0	0	73	54,8	18,17	0,6	0,4	-
10.11.2025	1,727	-0,018	102,59	103,94	0	100,16	102,51	-2,35	24	0	1	73	54,6	18,36	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,378	0,002	82,66	83,94	0	80,73	82,79	-2,06	24	0	1	72,6	54,3	18,26	0,6	0,4	-
12.11.2025	1,617	0,115	108,25	105,56	0	105,69	103,88	1,81	12	12	1	72,8	58,6	14,23	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,856	0,164	107,88	104,02	0	105,32	102,46	2,86	10	14	1	72,8	56,7	16,03	0,6	0,4	-
14.11.2025	4,162	0,408	265	255,87	0	258,75	251,82	6,93	24	0	0	72,8	58,3	14,48	0,6	0,4	-
15.11.2025	4,157	0,335	247,63	239,57	0	241,75	235,91	5,84	24	0	0	73	57,2	15,78	0,6	0,4	-
16.11.2025	4,354	0,321	240,67	232,83	0	234,46	229,05	5,41	24	0	0	76,4	59,3	17,17	0,6	0,4	-
17.11.2025	3,912	0,314	234,62	227,18	0	228,81	223,54	5,27	23	1	1	74,6	58,9	15,7	0,6	0,4	-
18.11.2025	3,258	0,188	206,1	201,11	0	201,14	197,92	3,22	24	0	0	73,6	58,3	15,23	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,815	0,077	157,37	155,03	0	153,56	152,72	0,84	24	0	0	73,9	55,9	17,95	0,6	0,4	-
20.11.2025	2,907	-0,02	106,22	105,53	0	103,56	104,45	-0,89	22	2	1	75,2	46,7	28,47	0,6	0,4	-
21.11.2025	3,032	-0,036	107,02	106,75	0	104,36	105,7	-1,34	24	0	0	74,8	45,2	29,61	0,6	0,4	-
22.11.2025	3,149	-0,025	112,7	112,01	0	109,89	110,91	-1,02	24	0	0	75,1	46	29,07	0,6	0,4	-
23.11.2025	3,668	-0,001	124,43	122,71	0	120,98	121,34	-0,36	24	0	0	79,5	49,1	30,44	0,53	0,39	-
Итого:	110,986	0	6102,19	5946,9	0	5956,14	5860,88	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,986																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч715

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	748,454	50479,59	51913,46	0	49531,18	51374,19
23.11.2025	859,44	56581,78	57860,36	0	55487,32	57235,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:05:55