

#179480#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 46А-Г, Калининград
4342


Заводской номер счётчика 00262807	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	82,267	0	82.267 <i>+ дебет</i>

У 83.48 П

Подпись исполнителя



пересчет!



#178888#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 7105
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00262807
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 19.01.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °С	t2, °С	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	1,536	-0,009	52,8	52,17	0,25	51,34	51,57	-0,33	11	0	1	79,8	49,6	30,19	0,54	0,4
25.11.2025	-0,9	3,487	-0,02	120,07	119,1	0,53	116,85	117,78	-0,93	24	0	0	78,2	48,1	30,16	0,53	0,4
26.11.2025	-0,4	3,493	-0,007	123,84	122,64	0,53	120,55	121,22	-0,67	24	0	0	77,7	48,4	29,23	0,54	0,41
27.11.2025	-1,3	3,39	-0,016	120,65	119,64	0,53	117,53	118,36	-0,83	24	0	0	76,9	47,8	29,14	0,54	0,41
28.11.2025	-0,4	3,172	-0,032	110,55	110,15	0,52	107,7	109,03	-1,33	24	0	0	76,4	46,5	29,97	0,54	0,41
29.11.2025	-0,3	3,313	-0,019	115,08	114,3	0,51	112,11	113,11	-1	24	0	0	76,6	46,6	29,93	0,54	0,41
30.11.2025	-0,5	3,496	-0,013	121,55	120,31	0,52	118,36	119,03	-0,67	24	0	0	76,8	47	29,76	0,54	0,41
01.12.2025	1,2	3,133	-0,029	109,68	109,21	0,53	106,92	108,14	-1,22	24	0	0	75,5	45,7	29,76	0,5	0,38
02.12.2025	-1,6	2,94	-0,009	109,43	108,36	0,65	106,56	107,12	-0,56	24	0	0	77,1	49,4	27,77	0,54	0,41
03.12.2025	1,9	3,039	-0,039	110,44	110,47	0,64	107,78	109,4	-1,62	24	0	0	73,9	45,1	28,81	0,55	0,41
04.12.2025	3,2	2,749	-0,067	97,23	98,11	0,63	94,91	97,24	-2,33	24	0	0	73,8	43,8	29,92	0,55	0,4
05.12.2025	5	2,531	-0,082	85,81	87,34	0,63	83,77	86,59	-2,82	24	0	0	73,8	42,3	31,49	0,55	0,4
06.12.2025	6,6	2,346	-0,097	76,48	78,6	0,64	74,63	77,97	-3,34	24	0	0	73,6	40,6	33,03	0,54	0,4
07.12.2025	3,9	2,683	-0,077	90,34	91,56	0,63	88,17	90,83	-2,66	24	0	0	73,6	42,1	31,56	0,55	0,4
08.12.2025	4,7	2,515	-0,083	85,04	86,63	0,63	82,99	85,9	-2,91	24	0	0	73,5	42	31,56	0,56	0,4
09.12.2025	8,5	2,163	-0,105	68,84	71,41	0,62	67,18	70,91	-3,73	24	0	0	73,5	39,4	34,11	0,56	0,4
10.12.2025	8,3	1,965	-0,112	61,79	64,88	0,63	60,31	64,4	-4,09	24	0	0	73,3	38,5	34,87	0,56	0,4
11.12.2025	9,1	2,061	-0,109	64,88	67,75	0,63	63,36	67,27	-3,91	24	0	0	73,3	38,7	34,61	0,55	0,4
12.12.2025	7,7	2,224	-0,103	71,2	73,66	0,62	69,48	73,14	-3,66	24	0	0	73,4	39,5	33,83	0,55	0,4
13.12.2025	4,2	2,495	-0,085	83,06	84,79	0,66	81,06	84,1	-3,04	24	0	0	73,6	41,5	32,17	0,55	0,4
14.12.2025	6,3	2,489	-0,084	79,89	81,75	0,63	78	81,1	-3,1	24	0	0	73,4	40,2	33,27	0,54	0,4
15.12.2025	4,1	2,607	-0,066	90,29	91,28	0,62	88,13	90,5	-2,37	24	0	0	73,6	43	30,61	0,55	0,41
16.12.2025	2,5	2,796	-0,059	98,18	98,89	0,63	95,8	97,97	-2,17	24	0	0	73,8	43,8	30,06	0,55	0,41
17.12.2025	0,6	3,104	-0,042	109,8	109,71	0,63	107,02	108,59	-1,57	24	0	0	75,7	46,1	29,6	0,54	0,41
18.12.2025	0,4	3,058	-0,044	107,25	107,32	0,63	104,55	106,25	-1,7	24	0	0	75,2	45,3	29,9	0,55	0,4
19.12.2025	3,9	2,692	-0,068	91,93	93,05	0,64	89,7	92,24	-2,54	24	0	0	73,8	42,8	31,09	0,55	0,4
20.12.2025	5,6	2,451	-0,086	81,17	82,96	0,63	79,24	82,29	-3,05	24	0	0	73,5	41,2	32,34	0,55	0,4
21.12.2025	5,6	2,495	-0,084	79,97	81,78	0,63	78,07	81,13	-3,06	24	0	0	73,5	40,1	33,35	0,55	0,4
22.12.2025	3,7	2,482	-0,083	81,83	83,53	0,63	79,86	82,83	-2,97	24	0	0	73,6	41,2	32,44	0,55	0,42
23.12.2025	0	3,362	-0,031	116,35	115,69	0,63	113,25	114,45	-1,2	24	0	0	77,8	47,7	30,13	0,55	0,41
Итого:	2,8	82,267	-1,76	2815,42	2837,04	17,83	2745,18	2810,46	-65,38	707	0	-	74,94	43,8	31,16	0,55	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 707 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	0	0	0	0	0	0
23.12.2025	82,267	2815,42	2837,04	17,83	2745,18	2810,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения