

#207944#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 39-41А, Калининград

4342

5987

ВКТ-7

00211258

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2026 | 3,892 | 0,173 | 258,52 | 253,17 | 253,34 | 249,97 | 3,37 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 52 | 14,64 | 0,6 | 0,4 | -9,4 |
| 25.01.2026 | 3,913 | 0,191 | 259,18 | 253,44 | 253,93 | 250,22 | 3,71 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 52,2 | 14,61 | 0,6 | 0,4 | -7,3 |
| 26.01.2026 | 3,713 | 0,182 | 258,49 | 253,09 | 253,42 | 249,91 | 3,51 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 51,6 | 13,92 | 0,6 | 0,4 | -4,4 |
| 27.01.2026 | 3,59 | 0,167 | 258,47 | 253,42 | 253,53 | 250,3 | 3,23 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 51,2 | 13,48 | 0,6 | 0,4 | -3,8 |
| 28.01.2026 | 3,726 | 0,204 | 259,08 | 253,26 | 254,04 | 250,11 | 3,93 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 51,8 | 13,84 | 0,6 | 0,4 | -6 |
| 29.01.2026 | 3,937 | 0,192 | 258,85 | 253,17 | 253,54 | 249,87 | 3,67 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 52,8 | 14,74 | 0,6 | 0,4 | -9,7 |
| 30.01.2026 | 4,016 | 0,172 | 258,98 | 253,64 | 253,58 | 250,3 | 3,28 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 53 | 15,14 | 0,6 | 0,4 | -12,4 |
| 31.01.2026 | 4,122 | 0,211 | 259,37 | 253,26 | 253,95 | 249,93 | 4,02 | 24 | 0 | 0 | 68 | 52,7 | 15,37 | 0,6 | 0,4 | -13,8 |
| 01.02.2026 | 4,123 | 0,2 | 258,63 | 252,73 | 253,33 | 249,48 | 3,85 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 52,2 | 15,46 | 0,6 | 0,4 | -18,9 |
| 02.02.2026 | 4,306 | 0,188 | 259,08 | 253,3 | 253,52 | 249,98 | 3,54 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 52,8 | 16,22 | 0,6 | 0,4 | -20,1 |
| 03.02.2026 | 4,404 | 0,217 | 259,8 | 253,47 | 254,1 | 250,04 | 4,06 | 24 | 0 | 0 | 70 | 53,5 | 16,45 | 0,6 | 0,4 | -18 |
| 04.02.2026 | 4,374 | 0,206 | 259,6 | 253,51 | 253,84 | 250,06 | 3,78 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 54 | 16,39 | 0,6 | 0,4 | -12,3 |
| 05.02.2026 | 4,113 | 0,202 | 259,59 | 253,74 | 254,08 | 250,33 | 3,75 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 53,3 | 15,37 | 0,6 | 0,4 | -7,6 |
| 06.02.2026 | 3,687 | 0,204 | 258,7 | 252,9 | 253,77 | 249,8 | 3,97 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 51 | 13,7 | 0,6 | 0,4 | -3,2 |
| 07.02.2026 | 3,603 | 0,184 | 258,12 | 252,76 | 253,19 | 249,65 | 3,54 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 51,1 | 13,49 | 0,6 | 0,4 | -3,3 |
| 08.02.2026 | 3,603 | 0,199 | 258,69 | 253,04 | 253,78 | 249,93 | 3,85 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 51 | 13,4 | 0,6 | 0,4 | -4,9 |
| 09.02.2026 | 3,937 | 0,216 | 259,63 | 253,59 | 254,42 | 250,32 | 4,1 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 52,2 | 14,61 | 0,6 | 0,4 | -12,1 |
| 10.02.2026 | 3,96 | 0,19 | 258,99 | 253,35 | 253,65 | 250,03 | 3,62 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 52,6 | 14,82 | 0,6 | 0,4 | -12,4 |
| 11.02.2026 | 3,574 | 0,186 | 258,03 | 252,55 | 253,17 | 249,46 | 3,71 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 50,9 | 13,35 | 0,6 | 0,4 | -3,8 |
| 12.02.2026 | 3,34 | 0,194 | 257,6 | 251,97 | 253,04 | 249,09 | 3,95 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 49,8 | 12,4 | 0,6 | 0,4 | -0,7 |
| 13.02.2026 | 3,354 | 0,183 | 257,58 | 252,25 | 252,95 | 249,3 | 3,65 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 50,2 | 12,5 | 0,6 | 0,4 | -1,2 |
| 14.02.2026 | 3,621 | 0,207 | 259,51 | 253,69 | 254,6 | 250,56 | 4,04 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 51,2 | 13,39 | 0,6 | 0,4 | -6,7 |
| 15.02.2026 | 4,156 | 0,249 | 261,28 | 254,46 | 255,64 | 250,97 | 4,67 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 54,1 | 15,24 | 0,6 | 0,4 | -11,2 |
| 16.02.2026 | 4,24 | 0,224 | 260,77 | 254,38 | 254,97 | 250,83 | 4,14 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 54,6 | 15,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.02.2026 | 4,225 | 0,229 | 260,52 | 254,14 | 254,82 | 250,65 | 4,17 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 54,3 | 15,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 97,529 | 0 | 6477,06 | 6332,28 | 6346,2 | 6251,09 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 97,529 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2026 | 298,204 | 29434,74 | 28963,97 | 29021,66 | 28684,63 |
| 17.02.2026 | 395,733 | 35911,8 | 35296,25 | 35367,86 | 34935,72 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 12:04:51