

#207943#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 39-41А, Калининград
4342
5988
ВКТ-7
00211258
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,659	0,37	45,44	38,49	44,62	38,01	6,61	24	0	0	62,3	55,8	6,47	0,42	0,38	-9,4
25.01.2026	0,629	0,342	45,18	38,73	44,36	38,25	6,11	24	0	0	62,3	55,9	6,45	0,42	0,38	-7,3
26.01.2026	0,62	0,338	45,06	38,72	44,27	38,24	6,03	24	0	0	62,3	56	6,34	0,42	0,38	-4,4
27.01.2026	0,629	0,353	45,35	38,8	44,58	38,32	6,26	24	0	0	62,4	56,2	6,21	0,42	0,38	-3,8
28.01.2026	0,631	0,356	45,39	38,77	44,59	38,29	6,3	24	0	0	62,4	56,2	6,2	0,42	0,38	-6
29.01.2026	0,618	0,34	44,97	38,62	44,19	38,14	6,05	24	0	0	62,3	56	6,29	0,42	0,38	-9,7
30.01.2026	0,626	0,343	45,02	38,61	44,26	38,13	6,13	24	0	0	62,2	55,9	6,36	0,42	0,38	-12,4
31.01.2026	0,622	0,337	44,95	38,59	44,15	38,11	6,04	24	0	0	62,2	55,8	6,5	0,42	0,38	-13,8
01.02.2026	0,679	0,387	46,43	39,21	45,6	38,7	6,9	24	0	0	62,2	55,8	6,46	0,42	0,38	-18,9
02.02.2026	0,623	0,328	45,3	39,11	44,51	38,63	5,88	24	0	0	62,2	55,5	6,64	0,42	0,38	-20,1
03.02.2026	0,61	0,323	44,98	38,9	44,21	38,42	5,79	24	0	0	62,2	55,6	6,6	0,42	0,38	-18
04.02.2026	0,628	0,335	44,44	38,14	43,68	37,66	6,02	24	0	0	62,2	55,5	6,69	0,42	0,38	-12,3
05.02.2026	0,664	0,371	44,44	37,49	43,66	37,01	6,65	24	0	0	62,3	55,6	6,69	0,42	0,38	-7,6
06.02.2026	0,612	0,329	43,68	37,53	42,91	37,05	5,86	24	0	0	62,3	55,7	6,61	0,42	0,38	-3,2
07.02.2026	0,663	0,376	44,4	37,33	43,59	36,85	6,74	24	0	0	62,4	55,9	6,52	0,42	0,38	-3,3
08.02.2026	0,642	0,362	44,55	37,78	43,76	37,3	6,46	24	0	0	62,4	55,9	6,43	0,42	0,38	-4,9
09.02.2026	0,649	0,369	44,45	37,57	43,68	37,09	6,59	24	0	0	62,3	55,8	6,49	0,42	0,38	-12,1
10.02.2026	0,586	0,308	43,36	37,64	42,64	37,16	5,48	24	0	0	62,3	55,8	6,53	0,42	0,38	-12,4
11.02.2026	0,657	0,379	44,36	37,32	43,57	36,84	6,73	24	0	0	62,4	56	6,44	0,42	0,38	-3,8
12.02.2026	0,605	0,333	43,84	37,65	43,07	37,17	5,9	24	0	0	62,4	56,1	6,35	0,42	0,38	-0,7
13.02.2026	0,587	0,315	43,4	37,57	42,66	37,09	5,57	24	0	0	62,3	56	6,36	0,42	0,38	-1,2
14.02.2026	0,596	0,318	43,54	37,54	42,8	37,06	5,74	24	0	0	62,3	55,9	6,4	0,42	0,38	-6,7
15.02.2026	0,592	0,319	43,63	37,7	42,89	37,22	5,67	24	0	0	62,4	56	6,41	0,42	0,38	-11,2
16.02.2026	0,603	0,327	43,62	37,51	42,89	37,03	5,86	24	0	0	62,3	55,8	6,45	0,42	0,38	-
17.02.2026	0,569	0,291	43,13	37,68	42,39	37,2	5,19	24	0	0	62,3	55,7	6,55	0,42	0,38	-
Итого:	15,599	0	1112,91	953	1093,53	940,97	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,599															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	97,942	8038,31	7020,36	7902,46	6919,54
17.02.2026	113,541	9151,22	7973,36	8995,99	7860,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 12:11:53