

#121599#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 39-41А, Калининград

4342

5987

ВКТ-7

00211258

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,237	-0,166	251,28	253,63	246,92	250,9	-3,98	24	0	0	61,4	47,6	13,86	0,6	0,4	-
25.02.2025	3,202	-0,165	250,66	253	246,39	250,32	-3,93	24	0	0	61,1	47,4	13,74	0,6	0,4	-
26.02.2025	3,076	-0,136	250,63	252,59	246,55	250,02	-3,47	24	0	0	59,7	46,6	13,11	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,999	-0,138	250,76	252,82	246,77	250,29	-3,52	24	0	0	58,9	46,1	12,79	0,6	0,4	-
28.02.2025	3,172	-0,167	250,67	253,17	246,4	250,49	-4,09	24	0	0	61	47,3	13,64	0,6	0,4	-
01.03.2025	3,376	-0,137	251,69	253,3	247,15	250,49	-3,34	24	0	0	62,8	48,5	14,3	0,6	0,4	-
02.03.2025	3,205	-0,147	251,2	253,21	246,91	250,53	-3,62	24	0	0	60,9	47,2	13,65	0,6	0,4	-
03.03.2025	3,064	-0,149	250,63	252,87	246,58	250,31	-3,73	24	0	0	59,3	46,2	13,11	0,6	0,4	-
04.03.2025	3,018	-0,119	251,59	253,25	247,63	250,74	-3,11	24	0	0	58,4	45,6	12,74	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,79	-0,146	250,45	253,03	246,79	250,69	-3,9	24	0	0	56,4	44,4	12	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,875	-0,124	250,99	252,96	247,23	250,57	-3,34	24	0	0	56,9	44,7	12,21	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,987	-0,15	251,69	253,96	247,6	251,36	-3,76	24	0	0	59,2	46,5	12,76	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,975	-0,154	250,95	253,28	246,85	250,66	-3,81	24	0	0	59,3	46,6	12,75	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,854	-0,134	251,34	253,37	247,43	250,83	-3,4	24	0	0	58	45,8	12,15	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,691	-0,124	251,59	253,62	247,9	251,22	-3,32	24	0	0	56,1	44,7	11,43	0,6	0,4	-
11.03.2025	3,002	-0,159	251,86	254,25	247,78	251,64	-3,86	24	0	0	59,5	46,7	12,83	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,901	-0,157	250,96	253,5	247,04	250,96	-3,92	24	0	0	58,3	45,8	12,46	0,6	0,4	-
13.03.2025	3,19	-0,126	252,58	254,14	248,33	251,48	-3,15	24	0	0	60,5	47,1	13,42	0,6	0,4	-
14.03.2025	3,308	-0,158	252,51	254,64	248,01	251,82	-3,81	24	0	0	62,3	48,2	14,06	0,6	0,4	-
15.03.2025	3,439	-0,162	252,78	254,79	248,14	251,89	-3,75	24	0	0	63,6	49	14,57	0,6	0,4	-
16.03.2025	3,428	-0,139	253,57	255,11	248,94	252,23	-3,29	24	0	0	63,2	48,8	14,38	0,6	0,4	-
17.03.2025	3,443	-0,156	253,35	255,3	248,73	252,43	-3,7	24	0	0	63,2	48,7	14,55	0,6	0,4	-
18.03.2025	3,256	-0,136	252,77	254,52	248,48	251,87	-3,39	24	0	0	60,9	47,2	13,73	0,6	0,4	-
19.03.2025	3,183	-0,146	251,5	253,52	247,27	250,85	-3,58	24	0	0	60,5	47	13,54	0,6	0,4	-
20.03.2025	3,059	-0,165	250,65	253,09	246,46	250,44	-3,98	24	0	0	60,1	47	13,15	0,6	0,4	-
21.03.2025	3,003	-0,126	251,51	253,22	247,49	250,67	-3,18	24	0	0	58,8	46,1	12,72	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,9	-0,157	251,13	253,68	247,17	251,14	-3,97	24	0	0	58,4	45,9	12,46	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,854	-0,146	250,45	252,79	246,63	250,34	-3,71	24	0	0	57,5	45,2	12,24	0,6	0,4	-
Итого:	86,487	0	7041,74	7100,61	6925,57	7027,18	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,487															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	2418,476	208460,8	204140,18	205226,12	202034,21
23.03.2025	2504,963	215502,54	211240,79	212151,69	209061,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:21:04