

#21694#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Тихорецкая 39-41А, Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 5988
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211258
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	0,594	0,318	59,51	54,09	58,36	53,13	5,23	24	0	0	64,8	60	4,79	0,42	0,38	4,8
25.03.2021	0,597	0,315	59,34	53,95	58,19	52,99	5,2	24	0	0	64,8	60	4,87	0,42	0,38	6,9
26.03.2021	0,606	0,326	59,61	54,08	58,46	53,12	5,34	24	0	0	64,8	60	4,86	0,42	0,38	5,1
27.03.2021	0,712	0,435	61,02	53,67	59,87	52,71	7,16	24	0	0	64,9	60,2	4,68	0,42	0,38	8,7
28.03.2021	0,611	0,339	59,62	53,87	58,49	52,91	5,58	24	0	0	64,9	60,2	4,69	0,42	0,38	5,8
29.03.2021	0,632	0,354	59,99	53,96	58,83	53	5,83	24	0	0	64,9	60,1	4,76	0,42	0,38	7,8
30.03.2021	0,604	0,336	59,71	54,01	58,56	53,05	5,51	24	0	0	64,8	60,2	4,68	0,42	0,38	9,8
31.03.2021	0,603	0,335	60,29	54,61	59,14	53,65	5,49	24	0	0	64,8	60,2	4,61	0,42	0,38	8,7
01.04.2021	0,659	0,387	59,86	53,3	58,71	52,34	6,37	24	0	0	64,8	60,1	4,7	0,42	0,38	4,7
02.04.2021	0,651	0,375	59,56	53,17	58,41	52,21	6,2	24	0	0	64,8	60	4,75	0,42	0,38	3,8
03.04.2021	0,594	0,316	58,62	53,22	57,49	52,27	5,22	24	0	0	64,7	59,8	4,91	0,42	0,38	3,8
04.04.2021	0,676	0,392	59,81	53,13	58,67	52,17	6,5	24	0	0	64,8	59,9	4,89	0,42	0,38	4,2
05.04.2021	0,636	0,353	59,15	53,15	58,01	52,19	5,82	24	0	0	64,8	59,9	4,93	0,42	0,38	2,7
06.04.2021	0,61	0,333	58,79	53,12	57,65	52,16	5,49	24	0	0	64,8	59,9	4,85	0,42	0,38	2,6
07.04.2021	0,633	0,352	59,11	53,09	57,97	52,13	5,84	24	0	0	64,8	59,9	4,86	0,42	0,38	2,8
08.04.2021	0,648	0,367	59,39	53,14	58,24	52,18	6,06	24	0	0	64,8	59,9	4,84	0,42	0,38	4,3
09.04.2021	0,651	0,37	59,36	53,06	58,21	52,1	6,11	24	0	0	64,8	59,9	4,88	0,42	0,38	7,2
10.04.2021	0,625	0,35	59,06	53,15	57,92	52,19	5,73	24	0	0	64,8	60	4,8	0,42	0,38	4,9
11.04.2021	0,649	0,372	59,36	53,03	58,22	52,07	6,15	24	0	0	64,9	60,1	4,77	0,42	0,38	10,3
12.04.2021	0,596	0,32	58,66	53,19	57,51	52,23	5,28	24	0	0	64,8	60	4,8	0,42	0,38	7,7
13.04.2021	0,623	0,345	59,02	53,1	57,88	52,14	5,74	24	0	0	64,8	60	4,81	0,42	0,38	4,7
14.04.2021	0,64	0,362	59,17	53,02	58,03	52,06	5,97	24	0	0	64,8	59,9	4,83	0,42	0,38	4,1
15.04.2021	0,636	0,36	59,13	53,04	57,98	52,08	5,9	24	0	0	64,8	59,8	4,91	0,42	0,38	5,8
16.04.2021	0,61	0,333	58,72	53,06	57,59	52,1	5,49	24	0	0	64,8	59,9	4,86	0,42	0,38	5,6
17.04.2021	0,434	0,16	51,17	48,38	50,18	47,57	2,61	24	0	0	65	59,4	5,58	0,42	0,38	8,3
18.04.2021	0,647	0,38	61,32	54,88	60,11	53,92	6,19	24	0	0	64,9	60,3	4,56	0,42	0,38	10,4
19.04.2021	0,604	0,336	59,48	53,74	58,31	52,78	5,53	24	0	0	65	60,3	4,62	0,42	0,38	11
20.04.2021	0,647	0,378	60,18	53,77	59,02	52,81	6,21	24	0	0	65	60,4	4,57	0,42	0,38	9,9
21.04.2021	0,623	0,36	59,76	53,67	58,61	52,71	5,9	24	0	0	64,9	60,4	4,56	0,42	0,38	8,6
22.04.2021	0,628	0,358	59,71	53,61	58,56	52,66	5,9	24	0	0	64,8	60,2	4,65	0,42	0,38	4,6
23.04.2021	0,64	0,362	59,81	53,61	58,67	52,65	6,02	24	0	0	64,7	60	4,74	0,42	0,38	-
Итого:	19,319	0	1837,29	1653,87	1801,85	1624,28	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,319															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	1020,913	78231,11	69847,88	76284,4	68332,07
23.04.2021	1040,232	80068,4	71501,75	78086,25	69956,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 20:10:32