

#130390#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: _ООО Мастер

Адрес: _Тихорецкая,39-41а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00211258

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х1111

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2025	27,81	26,04	1,77	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
24.04.2025	26,19	24,75	1,44	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
25.04.2025	23,19	21,92	1,27	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
26.04.2025	22,48	21,17	1,31	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
27.04.2025	23,74	22,35	1,39	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
28.04.2025	24,52	23,04	1,48	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
29.04.2025	24,74	23,25	1,49	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
30.04.2025	25,14	23,6	1,54	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
01.05.2025	24,86	23,37	1,49	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
02.05.2025	26,36	24,51	1,85	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
03.05.2025	25,33	23,92	1,41	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
04.05.2025	25,57	24,08	1,49	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
05.05.2025	22,37	21,11	1,26	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
06.05.2025	23,98	22,51	1,47	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
07.05.2025	22,09	20,87	1,22	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
08.05.2025	21,91	20,67	1,24	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
09.05.2025	23,18	21,81	1,37	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
10.05.2025	23,73	22,2	1,53	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
11.05.2025	23,47	22,1	1,37	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
12.05.2025	23,06	21,72	1,34	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
13.05.2025	23,73	22,28	1,45	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
14.05.2025	23,67	22,29	1,38	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
15.05.2025	21,85	20,56	1,29	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
16.05.2025	21,46	20,01	1,45	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
17.05.2025	23,49	21,9	1,59	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
18.05.2025	24,22	22,57	1,65	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
19.05.2025	24,53	22,93	1,6	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
20.05.2025	24,37	22,89	1,48	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
21.05.2025	25,15	23,52	1,63	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
22.05.2025	25,96	24,24	1,72	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
23.05.2025	25,83	24,23	1,6	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	744	0	
Средние:	24,12	22,65	1,47						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2524:00	221129,82	217692,1	216914,11	214679	3013,1	2569,602	47,755	32559	0
23/05/2524:00	221129,82	217692,1	216914,11	214679	3013,1	2569,602	47,755	33303	0
Итого:	0	0	0	0	0	0	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета репл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 33433ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

