

#85470#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: _ООО Мастер

Адрес: _Тихорецкая,39-41а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00211258

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0х1111

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2024	29,58	27,68	1,9	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
24.05.2024	29,81	27,92	1,89	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
25.05.2024	29,98	28,08	1,9	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
26.05.2024	30,09	28,17	1,92	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
27.05.2024	30,26	28,34	1,92	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
28.05.2024	30,4	28,47	1,93	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
29.05.2024	29,82	28,1	1,72	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
30.05.2024	30,29	28,44	1,85	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
31.05.2024	30,59	28,69	1,9	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
01.06.2024	30,72	28,82	1,9	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
02.06.2024	30,6	28,78	1,82	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
03.06.2024	29,5	28,07	1,43	0	0	0,01	0,01	-0,01	6	4	0	0	24	0	*
04.06.2024	29,07	27,46	1,61	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
05.06.2024	28,88	26,83	2,05	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
06.06.2024	26,05	23,59	2,46	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
07.06.2024	25,09	22,42	2,67	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
08.06.2024	24,66	21,67	2,99	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
09.06.2024	23,9	20,99	2,91	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
10.06.2024	23,54	20,55	2,99	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
11.06.2024	23,23	20,19	3,04	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
12.06.2024	22,65	19,66	2,99	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
13.06.2024	22,45	19,43	3,02	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
14.06.2024	22,27	19,32	2,95	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
15.06.2024	22,59	19,47	3,12	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
16.06.2024	22,87	19,78	3,09	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
17.06.2024	22,96	19,92	3,04	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
18.06.2024	23,37	20,33	3,04	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
19.06.2024	25,01	22,73	2,28	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
20.06.2024	25,78	24,06	1,72	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
21.06.2024	26,88	25,12	1,76	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
22.06.2024	27,52	25,74	1,78	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
23.06.2024	27,29	25,71	1,58	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
Итого:				0	0	0,01	0,01	-0,01			0	0	768	0	
Средние:	26,8	24,51	2,28						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2424:00	173827,29	171153,01	169151,4	167397,91	3755,1	1996,847	77,359	24519	0
23/06/2424:00	173827,29	171153,01	169151,41	167397,92	3755,09	1996,847	77,359	25287	0
Итого:	0	0	0,01	0,01	-0,01	0	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 25319ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

