

#166724#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Тихорецкая 39-41А, Калининград
4342
5987
ВКТ-7
00211258
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,788	0,084	256,06	253,26	253,39	251,33	2,06	24	0	0	46,9	40,2	6,7	0,6	0,4	-
25.10.2025	2,027	0,115	256,95	253,42	254,03	251,29	2,74	24	0	0	49,2	41,7	7,52	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,917	0,106	234,7	231,35	231,99	229,43	2,56	24	0	1	49,4	41,6	7,79	0,6	0,4	-
27.10.2025	2,134	0,129	257,12	253,25	254,09	251,09	3	24	0	0	50,3	42,4	7,86	0,6	0,4	-
28.10.2025	2,026	0,105	256,29	252,92	253,36	250,84	2,52	24	0	0	49,3	41,7	7,56	0,6	0,4	-
29.10.2025	2,035	0,101	256,43	253,18	253,5	251,1	2,4	24	0	0	49,4	41,8	7,61	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,996	0,127	256,85	252,96	253,99	250,93	3,06	24	0	0	48,6	41,3	7,34	0,6	0,4	-
31.10.2025	2,1	0,115	256,11	252,54	253,17	250,45	2,72	24	0	0	49,5	41,7	7,82	0,6	0,4	-
01.11.2025	2,158	0,098	256,47	253,27	253,34	251,02	2,32	24	0	0	51	42,8	8,11	0,6	0,4	-
02.11.2025	2,051	0,128	256,7	252,95	253,77	250,79	2,98	24	0	0	49,5	42	7,56	0,6	0,4	-
03.11.2025	2,036	0,118	256,52	252,93	253,56	250,77	2,79	24	0	0	49,8	42,2	7,53	0,6	0,4	-
04.11.2025	1,989	0,11	256,35	252,9	253,46	250,82	2,64	24	0	0	49	41,6	7,39	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,864	0,102	256,63	253,42	253,9	251,46	2,44	24	0	0	47,9	40,9	6,92	0,6	0,4	-
06.11.2025	2,004	0,136	257,85	253,88	254,95	251,72	3,23	24	0	0	49,1	41,8	7,31	0,6	0,4	-
07.11.2025	2,167	0,125	255,7	251,87	252,58	249,66	2,92	24	0	0	50,9	42,8	8,05	0,6	0,4	-
08.11.2025	2,305	0,109	256,38	252,92	253,11	250,64	2,47	24	0	0	52,3	43,6	8,65	0,6	0,4	-
09.11.2025	2,279	0,121	256,93	253,14	253,72	250,91	2,81	24	0	0	51,7	43,2	8,48	0,6	0,4	-
10.11.2025	2,18	0,137	256,98	252,85	253,93	250,69	3,24	24	0	0	50,4	42,4	8,01	0,6	0,4	-
11.11.2025	2,061	0,126	256,33	252,52	253,39	250,42	2,97	24	0	0	49,4	41,8	7,63	0,6	0,4	-
12.11.2025	2,113	0,11	256,11	252,64	253,1	250,51	2,59	24	0	0	50,1	42,2	7,9	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,992	0,115	256,38	252,79	253,48	250,73	2,75	24	0	0	49	41,6	7,38	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,994	0,136	256,48	252,33	253,68	250,33	3,35	24	0	0	48,4	41,1	7,3	0,6	0,4	-
15.11.2025	2,546	0,121	257,25	253,46	253,64	251,01	2,63	24	0	0	54,8	45,2	9,55	0,6	0,4	-
16.11.2025	2,869	0,123	258,12	254,25	254,06	251,51	2,55	24	0	0	58,4	47,6	10,79	0,6	0,4	-
17.11.2025	2,568	0,135	257,91	253,88	254,31	251,39	2,92	24	0	0	54,8	45,3	9,56	0,6	0,4	-
18.11.2025	2,736	0,152	258,3	253,76	254,5	251,22	3,28	24	0	0	56,1	46	10,13	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,552	0,116	256,91	253,17	253,38	250,79	2,59	24	0	0	54,3	44,7	9,59	0,6	0,4	-
20.11.2025	2,842	0,122	257,81	253,86	253,86	251,25	2,61	24	0	0	57,4	46,7	10,69	0,6	0,4	-
21.11.2025	2,703	0,153	257,89	253,36	254,23	250,91	3,32	24	0	0	55,4	45,4	10,01	0,6	0,4	-
22.11.2025	2,928	0,148	258,1	253,62	254,12	250,99	3,13	24	0	0	57,8	46,9	10,92	0,6	0,4	-
23.11.2025	3,342	0,147	258,79	254,22	254,21	251,24	2,97	24	0	0	62,3	49,8	12,55	0,6	0,4	-
Итого:	70,302	0	7943,4	7826,87	7843,8	7757,24	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,302															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	43,416	5800,85	5733,34	5735,74	5685,83
23.11.2025	113,718	13744,25	13560,21	13579,54	13443,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:57:19