

#166725#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 39-41А, Калининград

4342

5988

ВКТ-7

00211258

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,542	0,313	48,5	42,79	47,72	42,12	5,6	24	0	0	60,6	55,8	4,83	0,42	0,38	-
25.10.2025	0,581	0,35	48,86	42,29	48,08	41,7	6,38	24	0	0	60	55,3	4,69	0,42	0,38	-
26.10.2025	0,543	0,331	44,73	38,43	44,07	37,93	6,14	24	0	1	59,1	54,4	4,7	0,42	0,38	-
27.10.2025	0,505	0,285	47,86	42,47	47,13	41,91	5,22	24	0	0	59,4	54,8	4,66	0,42	0,38	-
28.10.2025	0,512	0,29	47,83	42,42	47,11	41,83	5,28	24	0	0	59,5	54,9	4,66	0,42	0,38	-
29.10.2025	0,562	0,324	47,74	41,84	46,94	41,21	5,73	24	0	0	61,4	56,3	5,11	0,42	0,38	-
30.10.2025	0,574	0,32	48,51	42,75	47,62	42,03	5,59	24	0	0	62,6	57,3	5,27	0,42	0,38	-
31.10.2025	0,551	0,295	48,27	42,93	47,38	42,21	5,17	24	0	0	62,5	57	5,43	0,42	0,38	-
01.11.2025	0,58	0,33	48,62	42,69	47,71	41,97	5,74	24	0	0	62,6	57,3	5,27	0,42	0,38	-
02.11.2025	0,594	0,344	48,54	42,4	47,65	41,68	5,97	24	0	0	62,6	57,4	5,26	0,42	0,38	-
03.11.2025	0,597	0,349	48,65	42,42	47,75	41,7	6,05	24	0	0	62,6	57,4	5,2	0,42	0,38	-
04.11.2025	0,59	0,344	48,41	42,25	47,5	41,53	5,97	24	0	0	62,7	57,5	5,21	0,42	0,38	-
05.11.2025	0,537	0,292	47,46	42,27	46,59	41,55	5,04	24	0	0	62,6	57,4	5,24	0,42	0,38	-
06.11.2025	0,569	0,323	48,18	42,43	47,3	41,71	5,59	24	0	0	62,7	57,5	5,18	0,42	0,38	-
07.11.2025	0,615	0,366	48,62	42,1	47,74	41,38	6,36	24	0	0	62,6	57,5	5,18	0,42	0,38	-
08.11.2025	0,582	0,335	48,06	42,06	47,16	41,35	5,81	24	0	0	62,6	57,4	5,26	0,42	0,38	-
09.11.2025	0,591	0,34	48,11	42,04	47,25	41,32	5,93	24	0	0	62,7	57,4	5,29	0,42	0,38	-
10.11.2025	0,594	0,343	48,11	41,94	47,21	41,22	5,99	24	0	0	62,6	57,3	5,28	0,42	0,38	-
11.11.2025	0,571	0,324	47,89	42,08	47	41,36	5,64	24	0	0	62,6	57,4	5,26	0,42	0,38	-
12.11.2025	0,584	0,336	48,04	42,05	47,16	41,33	5,83	24	0	0	62,6	57,4	5,27	0,42	0,38	-
13.11.2025	0,565	0,319	47,8	42,08	46,9	41,36	5,54	24	0	0	62,7	57,4	5,27	0,42	0,38	-
14.11.2025	0,584	0,336	48,04	42,01	47,13	41,29	5,84	24	0	0	62,6	57,3	5,29	0,42	0,38	-
15.11.2025	0,565	0,318	47,6	41,9	46,72	41,19	5,53	24	0	0	62,6	57,3	5,3	0,42	0,38	-
16.11.2025	0,586	0,336	48,43	42,43	47,55	41,71	5,84	24	0	0	62,6	57,4	5,27	0,42	0,38	-
17.11.2025	0,562	0,325	43,51	37,62	42,74	36,99	5,75	24	0	1	62,5	57	5,47	0,42	0,38	-
18.11.2025	0,588	0,332	46,09	40,15	45,29	39,47	5,82	24	0	0	62,5	56,8	5,66	0,42	0,38	-
19.11.2025	0,614	0,354	46,39	39,96	45,56	39,34	6,22	24	0	0	62,5	56,8	5,69	0,42	0,38	-
20.11.2025	0,631	0,37	46,64	39,94	45,79	39,33	6,46	24	0	0	62,5	56,8	5,72	0,42	0,38	-
21.11.2025	0,58	0,322	46,13	40,35	45,33	39,68	5,65	24	0	0	62,5	56,7	5,74	0,42	0,38	-
22.11.2025	0,615	0,353	46,7	40,33	45,83	39,65	6,18	24	0	0	62,5	56,8	5,7	0,42	0,38	-
23.11.2025	0,621	0,359	46,92	40,46	46,08	39,77	6,31	24	0	0	62,6	56,9	5,68	0,42	0,38	-
Итого:	17,885	0	1475,24	1289,88	1448,99	1268,82	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,885															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	43,128	3768,11	3310,26	3708,27	3264,66
23.11.2025	61,013	5243,35	4600,14	5157,26	4533,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:34:52