

#194440#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 39-41А, Калининград

4342

5987

ВКТ-7

00211258

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,689	0,158	258,22	253,29	253,23	250,17	3,06	24	0	0	65,6	51,7	13,92	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	3,502	0,182	257,45	252,1	252,7	249,09	3,61	24	0	0	63,8	50,7	13,12	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	2,352	0,138	254,27	250,08	251,11	247,9	3,21	24	0	0	51,5	42,7	8,8	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,404	0,139	254,64	250,37	251,44	248,21	3,23	24	0	0	51,7	42,7	8,99	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,653	0,151	255,65	251,05	252,2	248,75	3,45	24	0	0	53,8	43,9	9,9	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	2,748	0,159	255,8	251,02	252,2	248,65	3,55	24	0	0	55	44,8	10,25	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	3,13	0,167	255,87	250,9	251,74	248,25	3,49	24	0	0	59,1	47,3	11,76	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	3,425	0,177	256,7	251,43	252,15	248,54	3,61	24	0	0	62,2	49,4	12,85	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	3,29	0,165	256,39	251,49	251,95	248,65	3,3	24	0	0	61,4	49	12,39	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,92	0,154	255,7	251,18	251,81	248,55	3,26	24	0	0	57,7	46,7	10,98	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	3,147	0,183	256,5	251,19	252,29	248,48	3,81	24	0	0	59,4	47,7	11,74	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	3,388	0,164	256,54	251,59	251,96	248,66	3,3	24	0	0	62,4	49,6	12,77	0,6	0,4	-4
05.01.2026	3,359	0,16	256,91	252,04	252,42	249,14	3,28	24	0	0	61,8	49,1	12,65	0,6	0,4	-3
06.01.2026	3,658	0,179	258,12	252,78	253,18	249,68	3,5	24	0	0	64,9	51,2	13,72	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	3,727	0,156	259,14	254,22	254,09	251,09	3	24	0	0	65,8	51,8	14,02	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	3,827	0,192	258,94	253,26	253,9	250,14	3,76	24	0	0	66	51,7	14,29	0,6	0,4	-11
09.01.2026	3,783	0,166	258,15	253,01	253,11	249,89	3,22	24	0	0	66	51,7	14,26	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	3,612	0,164	258,16	253,11	253,34	250,06	3,28	24	0	0	64,2	50,6	13,57	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	3,489	0,186	258,47	253,08	253,72	250,08	3,64	24	0	0	63,2	50,2	13,01	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	3,204	0,153	256,86	252,22	252,63	249,5	3,13	24	0	0	59,7	47,6	12,07	0,6	0,4	-
13.01.2026	3,798	0,174	258,78	253,53	253,74	250,41	3,33	24	0	0	65,8	51,6	14,26	0,6	0,4	-
14.01.2026	3,808	0,199	258,89	253,17	253,9	250,05	3,85	24	0	0	65,5	51,3	14,2	0,6	0,4	-
15.01.2026	3,134	0,163	256,84	252,06	252,67	249,35	3,32	24	0	0	59,3	47,5	11,76	0,6	0,4	-
16.01.2026	3,577	0,163	257,93	252,88	253,22	249,93	3,29	24	0	0	63,3	49,8	13,46	0,6	0,4	-
17.01.2026	3,822	0,192	258,9	253,25	253,9	250,15	3,75	24	0	0	65,5	51,2	14,26	0,6	0,4	-
18.01.2026	3,825	0,169	258,39	253,26	253,35	250,14	3,21	24	0	0	65,9	51,5	14,42	0,6	0,4	-
19.01.2026	3,967	0,183	259,23	253,66	253,99	250,45	3,54	24	0	0	67	52,1	14,87	0,6	0,4	-
20.01.2026	3,953	0,192	258,88	253,16	253,6	249,9	3,7	24	0	0	67,2	52,4	14,8	0,6	0,4	-
21.01.2026	3,96	0,17	258,78	253,44	253,41	250,12	3,29	24	0	0	67,7	52,8	14,93	0,6	0,4	-
22.01.2026	3,984	0,186	259,17	253,58	253,87	250,3	3,57	24	0	0	67,3	52,4	14,93	0,6	0,4	-
23.01.2026	4,042	0,199	259,03	253,23	253,68	249,89	3,79	24	0	0	67,8	52,7	15,11	0,6	0,4	-
Итого:	107,177	0	7983,3	7824,63	7840,5	7734,17	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	107,177															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	191,027	21451,44	21139,34	21181,16	20950,46
23.01.2026	298,204	29434,74	28963,97	29021,66	28684,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 13:49:43