

#145511#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 7, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 34595	Показания прибора, МВт×ч 23.08.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.07.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	20755,339	20717,629	37.71	32.43

Подпись исполнителя



#145510#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 34595
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 01.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.07.2025	-	1,189	386,45	385,75	24	0	71,2	68,5
25.07.2025	-	1,202	392,38	391,69	24	0	71,7	69,1
26.07.2025	-	1,165	388,89	388,23	24	0	70,8	68,2
27.07.2025	-	1,198	392,37	391,68	24	0	71,2	68,5
28.07.2025	-	1,145	367,56	366,91	24	0	71,1	68,4
29.07.2025	-	0,955	371,08	370,44	23,99	128	70,9	68,6
30.07.2025	-	1,15	361,86	361,24	24	0	70,8	68,1
31.07.2025	-	1,228	372,21	371,55	24	0	71,1	68,2
01.08.2025	-	1,19	369,47	368,82	24	0	71,1	68,3
02.08.2025	-	1,241	365,51	364,91	24	0	70,7	67,8
03.08.2025	-	1,221	356,83	356,28	24	0	70,4	67,4
04.08.2025	-	1,159	340,06	339,44	24	0	69,8	68
05.08.2025	-	1,247	368,98	368,21	24	0	71,2	68,2
06.08.2025	-	1,22	363,35	362,63	24	0	70,8	67,9
07.08.2025	-	1,227	382,41	381,67	24	0	71,1	68,3
08.08.2025	-	1,232	386,44	385,72	24	0	70,8	68,1
09.08.2025	-	1,227	385,42	384,64	24	0	70,9	68,2
10.08.2025	-	1,296	377,87	377,1	24	0	70,4	67,4
11.08.2025	-	1,204	292,74	292,18	24	0	69,9	66,4
12.08.2025	-	1,206	235,82	235,45	24	0	67,7	64,7
13.08.2025	-	1,253	247,05	246,63	24	0	70	65,5
14.08.2025	-	1,158	247,61	247,17	24	0	70	65,9
15.08.2025	-	1,188	245,62	245,22	24	0	69,7	65,5
16.08.2025	-	1,219	252,85	252,35	24	128	70,1	65,9
17.08.2025	-	1,266	251,1	250,63	24	0	69,8	65,4
18.08.2025	-	1,238	252,05	251,55	24	0	70,1	65,8
19.08.2025	-	1,273	244,44	243,98	24	0	69,6	65
20.08.2025	-	1,272	269,58	269,04	24	0	70	65,9
21.08.2025	-	1,311	253,42	252,9	24	0	69,8	65,3
22.08.2025	-	1,326	251,27	250,78	24	0	69,9	65,3
23.08.2025	-	1,304	249,08	248,63	24	0	69,7	65,2
Итого:	-	37,71	10021,77	10003,42	743,99	-	70,4	67,06

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.07.2025	20717,629	765107,65	764255,01	146760,04
23.08.2025	20755,339	775129,42	774258,43	147504,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения