

#147234#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Эгидा-Строй-Инвест, ООО, УК  
Маточкина 7, г.Калининград  
3370

Заводской номер счётчика 34595	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	20797,23	20755,339	41.891	36.026

Подпись исполнителя



#147233#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 3370  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчёта SKM-01  
Заводской номер 34595  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 24.09.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт·ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.08.2025	-	1,475	232,43	232,01	24	0	69,8	64,2
25.08.2025	-	1,358	236,44	236,04	24	0	70	64,9
26.08.2025	-	1,353	242,41	242,01	23,99	128	70,1	65,2
27.08.2025	-	1,359	366,21	365,47	24	0	69,3	66,6
28.08.2025	-	1,327	421,76	420,88	24	0	71,2	68,5
29.08.2025	-	1,383	428,84	427,91	24	0	71	68,2
30.08.2025	-	1,425	422,53	421,65	24	0	70,4	67,4
31.08.2025	-	1,465	415,84	414,95	24	0	70,4	67,3
01.09.2025	-	1,337	420,95	420,09	24	0	70,6	67,9
02.09.2025	-	1,296	418,86	418,06	24	0	70,5	67,8
03.09.2025	-	1,282	419,71	418,9	24	0	70,4	67,8
04.09.2025	-	1,238	419,34	418,57	24	0	70,1	67,6
05.09.2025	-	1,263	415,5	414,71	24	0	70,7	68,1
06.09.2025	-	1,283	424,68	423,87	24	0	70,7	68,1
07.09.2025	-	1,365	419,13	418,34	24	0	70,6	67,7
08.09.2025	-	1,259	429,16	428,34	24	0	70,7	68,1
09.09.2025	-	1,283	428,95	428,11	24	0	70,8	68,2
10.09.2025	-	1,229	416,11	415,28	24	0	70,8	68,2
11.09.2025	-	1,314	407,66	406,85	24	0	70,5	67,7
12.09.2025	-	1,297	410,82	409,98	24	0	70,7	68
13.09.2025	-	1,312	407,13	406,32	24	0	70,8	68
14.09.2025	-	1,427	401,45	400,67	24	0	70,6	67,5
15.09.2025	-	1,347	411,41	410,6	24	0	71,2	68,4
16.09.2025	-	1,403	412,1	411,31	24	0	71,5	68,6
17.09.2025	-	1,387	415,92	415,16	24	128	71,8	68,9
18.09.2025	-	1,388	416,57	415,78	24	0	71,9	69
19.09.2025	-	1,4	416,08	415,29	24	0	71,7	68,8
20.09.2025	-	1,379	418,07	417,25	24	0	71,8	68,9
21.09.2025	-	1,459	417,37	416,61	24	0	71,9	68,9
22.09.2025	-	1,381	419,22	418,5	24	0	71,8	68,9
23.09.2025	-	1,417	416,37	415,68	24	0	71,8	68,8
Итого:	-	41,891	12349,02	12325,19	743,99	-	70,84	67,81

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт·ч	M1, т	M2, т	TНар, ч
23.08.2025	20755,339	775129,42	774258,43	147504,03
23.09.2025	20797,23	787478,44	786583,62	148248,02

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---