

#161301#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 7, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 34595	Показания прибора, МВт×ч 23.10.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.09.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	20886,132	20797,23	88.902	76.455

Подпись исполнителя _____



#161300#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 34595
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.09.2025	-	1,408	417,2	416,53	24	0	71,8	68,8
25.09.2025	-	1,493	418,01	417,28	24	0	71,9	68,8
26.09.2025	-	1,456	423,25	422,55	24	0	71,9	68,9
27.09.2025	-	1,487	418,25	417,57	24	0	71,7	68,6
28.09.2025	-	1,613	411,96	411,3	24	0	71,7	68,3
29.09.2025	-	1,448	409,89	409,16	24	0	71,4	68,4
30.09.2025	-	1,47	403,74	403,07	24	0	71,6	68,4
01.10.2025	-	1,526	522,02	521,2	24	0	70,4	67,8
02.10.2025	-	3,263	688,5	687,54	24	0	72,5	68,5
03.10.2025	-	3,672	708,46	708,55	24	0	71,9	67,4
04.10.2025	-	3,697	705,09	705,73	24	0	71,6	67,1
05.10.2025	-	3,662	685,59	686,68	24	0	71,8	67,2
06.10.2025	-	3,479	698,69	700,1	24	0	72,2	68
07.10.2025	-	3,45	704,56	705,38	24	0	72,7	68,5
08.10.2025	-	3,502	702,64	703,28	24	0	72,1	67,8
09.10.2025	-	3,42	705,82	706,54	24	0	72,4	68,3
10.10.2025	-	3,379	703,93	704,43	24	0	72,5	68,4
11.10.2025	-	3,45	703,14	703,53	24	0	72,6	68,4
12.10.2025	-	3,481	696,58	696,86	24	0	72,1	67,9
13.10.2025	-	3,44	695,28	695,63	24	0	72,3	68,1
14.10.2025	-	3,398	700,54	701,03	24	0	72,5	68,3
15.10.2025	-	3,407	706,52	706,97	24	0	72,5	68,4
16.10.2025	-	3,401	706,88	707,49	24	0	72,4	68,3
17.10.2025	-	3,383	704,38	704,98	24	0	72,4	68,3
18.10.2025	-	3,531	699,22	699,54	24	0	72,5	68,2
19.10.2025	-	3,661	696,41	696,52	24	0	72,5	68,1
20.10.2025	-	3,582	680,22	679,89	24	0	72,1	67,6
21.10.2025	-	3,599	685,14	684,92	24	0	72,5	68
22.10.2025	-	3,63	694,18	694,18	24	0	72,5	68,1
23.10.2025	-	3,514	698,53	698,59	24	0	72,7	68,4
Итого:	-	88,902	18794,62	18797,02	720	-	72,12	68,18

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNар, ч
23.09.2025	20797,23	787478,44	786583,62	148248,02
23.10.2025	20886,132	806273,06	805380,64	148968,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения