

#148917#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 11.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Региональный перинатальный центр, ГАУ
Каштановая аллея 145, Калининград
1132

Заводской номер счётчика 32764	Показания прибора, МВт×ч 11.10.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.09.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	27066,93	26989,24	77.69	66.813

Подпись исполнителя _____



от 12.10.25 по



#148916#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 11.10.2025.

Номер абонента 1132
 Порядковый номер 8324
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 32764
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 14.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
21.09.2025	-	1,12	91,9	91,1	24	0	71,8	61,4
22.09.2025	-	1,21	91,2	90,3	24	0	72	60,5
23.09.2025	-	1,31	92	91	24	0	72,1	59,9
24.09.2025	-	1,3	86,5	85,7	24	0	72	59
25.09.2025	-	1,32	88	87,1	24	0	71,9	59
26.09.2025	-	1,3	88,9	88,2	24	0	72	59,4
27.09.2025	-	1,25	89,1	88,2	24	0	72,1	60
28.09.2025	-	1,31	88,4	87,5	24	0	72	59,2
29.09.2025	-	1,33	86,8	86	24	0	72	58,8
30.09.2025	-	1,36	86,2	85,5	24	0	71,8	58,1
01.10.2025	-	4,65	187,9	185,9	24	0	72	52,6
02.10.2025	-	6,28	260,5	257,6	24	0	72,6	52,4
03.10.2025	-	6,55	278	274,5	24	0	72,5	52,5
04.10.2025	-	6,87	288,7	285,4	24	0	72,6	52,4
05.10.2025	-	6,3	265,5	262,8	24	0	72,6	52,4
06.10.2025	-	5,87	244,8	242,3	24	0	72,6	52,1
07.10.2025	-	5,95	246,2	243,8	24	0	72,7	52,1
08.10.2025	-	5,93	242,4	240,1	24	0	72,6	51,7
09.10.2025	-	5,42	228,4	226,2	24	0	72,6	52,4
10.10.2025	-	5,47	228,9	226,7	24	0	72,5	52
11.10.2025	-	5,59	227,3	225,2	24	0	72,7	51,6
Итого:	-	77,69	3587,6	3551,1	504	-	72,27	55,69

Общее время работы системы 504 час.
 Период нормальной работы системы 504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
20.09.2025	26989,24	1180288,6	1161333,9	163900,71
11.10.2025	27066,93	1183876,2	1164885	164404,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения