

#163515#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.10.2025 по 12.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Региональный перинатальный центр, ГАУ
Каштановая аллея 145, Калининград
1132

Заводской номер счётчика 32764	Показания прибора, МВт×ч 12.11.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 30.10.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	27224,75	27136,75	88	75.679

Подпись исполнителя



#163514#

Отчёт за период с 30.10.2025 по 12.11.2025.

Номер абонента 1132
Порядковый номер 8324
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32764
Номер системы 1
Отчёт сформирован 19.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
31.10.2025	-	6,52	249,2	247,3	24	0	72,4	50,2
01.11.2025	-	6,5	249,7	247,5	24	0	72,3	50,2
02.11.2025	-	6,56	251,3	249,3	24	0	72,5	50,2
03.11.2025	-	6,33	244,7	243	24	0	72,4	50,3
04.11.2025	-	6,41	245,2	243,7	24	0	72,3	50
05.11.2025	-	6,15	232	230,6	24	0	72,4	49,7
06.11.2025	-	6,03	228,1	226,7	24	128	72,2	49,7
07.11.2025	-	6,58	239,3	237,9	24	0	72,3	48,9
08.11.2025	-	7,46	283,2	281,3	24	0	72,1	49,6
09.11.2025	-	7,66	293,5	291,6	23,99	128	72	49,7
10.11.2025	-	7,56	286	284	24	0	72,5	50,1
11.11.2025	-	7,23	270,1	268,3	24	0	72,5	49,7
12.11.2025	-	7,01	257,3	255,9	24	0	72,4	49,2
Итого:	-	88	3329,6	3307,1	311,99	-	72,33	49,81

Общее время работы системы

312 час.

Период нормальной работы системы

311,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
30.10.2025	27136,75	1186707,8	1167687,9	164669,21
12.11.2025	27224,75	1190037,4	1170995	164981,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения