

#190824#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель	Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя	Каштановая аллея 145, Калининград
Номер абонента	1132
Порядковый номер	8324
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	32764
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2025	8,68	299,2	297,2	24	0	76,6	52	2,2
22.11.2025	8,76	302,6	300,5	24	0	76,9	52,2	1,3
23.11.2025	9,83	305,4	303,4	24	0	81,5	54	-3,3
24.11.2025	9,96	309,1	307	24	0	82,1	54,7	-3,9
25.11.2025	9,5	301,2	299,3	24	0	80	53	-0,9
26.11.2025	9,28	295,2	293,3	24	0	79,5	52,8	-0,4
27.11.2025	9,43	311,1	309,2	24	0	78,7	52,8	-1,3
28.11.2025	9,33	308,2	306,2	24	0	78,3	52,4	-0,4
29.11.2025	9,48	317,2	315,1	24	0	78,4	52,9	-0,3
30.11.2025	9,57	322,3	320,3	24	0	78,6	53,2	-0,5
01.12.2025	8,99	312	310	24	0	76,8	51,9	-
02.12.2025	9,51	313,1	311,1	24	0	79	53,1	-
03.12.2025	8,41	291,4	289,6	24	0	75,3	50,7	-
04.12.2025	8,34	305,2	303,4	24	0	73,4	50,1	-
05.12.2025	8,18	301,7	299,8	24	0	72,6	49,4	-
06.12.2025	7,67	280,8	279,2	24	0	72,4	49,2	-
07.12.2025	8	293,5	291,7	24	0	72,4	49,3	-
08.12.2025	7,88	285,6	283,9	24	0	72,6	49,1	-
09.12.2025	7,17	257,4	256	24	0	72,4	48,6	-
10.12.2025	6,84	239,8	238,4	24	0	72,4	48,1	-
11.12.2025	6,86	237,8	236,6	24	0	72,5	47,9	-
12.12.2025	6,94	240,7	239,5	24	0	72,5	47,9	-
13.12.2025	7,5	263	261,5	24	0	72,4	48,1	-
14.12.2025	7,74	280,9	279,2	24	0	72,3	48,9	-
15.12.2025	7,96	285,9	284,2	24	0	72,4	48,8	-
16.12.2025	8,32	285,5	283,8	24	0	74,7	49,9	-
17.12.2025	8,76	282	280,4	24	0	77,5	51	-
18.12.2025	8,79	293,9	292,1	24	0	76,8	51,3	-
19.12.2025	8,3	311,4	309,2	23,99	128	73	50,3	-
20.12.2025	7,95	296,7	294,3	24	0	72,5	49,7	-
Итого:	253,93	8729,8	8675,4	719,99	0	0	0	0
Гкал	218,378							

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.11.2025	27288,04	1192269,8	1173213	165173,2
20.12.2025	27541,97	1200999,6	1181888,4	165893,2

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:41:14