

#145493#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Эгida-Строй-Инвест, ООО, УК  
Маточкина 10, г.Калининград  
3370

Заводской номер счётчика 34600	Показания прибора, МВт×ч 23.08.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.07.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	12644,623	12615,655	28.968	24.912

Подпись исполнителя



#145492#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 3370  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34600  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 01.09.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, MBт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErg,	t1, °C	t2, °C
24.07.2025	-	0,942	37,02	37,52	24	128	70,7	49,4
25.07.2025	-	0,898	34,23	34,75	24	0	71,6	49,4
26.07.2025	-	0,934	37,5	37,98	24	0	70,5	49,6
27.07.2025	-	0,978	38,08	38,45	24	0	70,9	49,4
28.07.2025	-	0,956	38,86	39,31	24	0	70,6	49,8
29.07.2025	-	0,926	37,66	38,18	24	128	70,6	49,9
30.07.2025	-	0,943	38,57	39,11	24	0	70,6	49,9
31.07.2025	-	0,92	37,02	37,47	24	0	70,8	50
01.08.2025	-	0,946	38,63	39,11	24	0	70,6	50
02.08.2025	-	0,966	39,33	39,89	24	0	70,7	50
03.08.2025	-	0,982	41,3	41,73	24	0	70,1	50,1
04.08.2025	-	0,866	34,65	35,26	24	0	69,5	49,7
05.08.2025	-	0,952	37,53	38,44	24	0	70,8	49,5
06.08.2025	-	0,978	39,11	40,03	24	0	70,5	49,6
07.08.2025	-	0,931	37,16	38,03	24	0	70,7	49,7
08.08.2025	-	0,9	37,12	37,79	24	0	70,4	50
09.08.2025	-	0,901	36,7	37,12	24	0	70,6	50
10.08.2025	-	0,913	38,2	38,56	24	0	70,2	50,2
11.08.2025	-	0,907	37,89	38,48	24	0	69,8	49,8
12.08.2025	-	0,855	37,26	38,05	24	0	69,5	49,7
13.08.2025	-	0,932	39,88	40,57	24	0	69,7	50,1
14.08.2025	-	0,905	38,88	39,44	24	0	69,7	50,2
15.08.2025	-	0,911	40,04	40,83	24	0	69,5	50,3
16.08.2025	-	0,921	39,64	39,97	24	0	69,9	50,3
17.08.2025	-	0,968	42,34	42,72	24	0	69,6	50,4
18.08.2025	-	0,971	41,32	41,75	24	0	69,8	50
19.08.2025	-	0,935	40,06	40,83	24	0	69,5	49,9
20.08.2025	-	0,946	40,5	40,96	24	0	69,7	50
21.08.2025	-	0,937	39,71	40,19	24	0	69,6	49,8
22.08.2025	-	0,967	41,35	42,06	24	0	69,6	49,9
23.08.2025	-	0,981	42,18	43,06	24	0	69,6	50
Итого:	-	28,968	1199,72	1217,64	744	-	70,19	49,89

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, MBт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.07.2025	12615,655	462482,23	463824,73	101471,58
23.08.2025	12644,623	463681,95	465042,37	102215,57

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---