

#147230#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Эгидा-Строй-Инвест, ООО, УК  
Маточкина 10, г.Калининград  
3370

Заводской номер счётчика 34600	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	12674,71	12644,623	30.087	25.875

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#147229#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 3370  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётика SKM-01  
Заводской номер 34600  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 24.09.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	thap, °C	dQ, MBt <sup>х</sup> ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.08.2025	-	1,029	45,42	45,96	24	0	69,1	50
25.08.2025	-	1,025	46,01	46,54	24	0	68,9	50,1
26.08.2025	-	0,98	42,02	42,62	23,99	128	69,7	50,1
27.08.2025	-	0,984	43,18	43,86	24	0	69	49,9
28.08.2025	-	0,994	39,99	40,71	24	0	70,7	49,9
29.08.2025	-	0,971	39,16	39,67	24	0	70,8	49,9
30.08.2025	-	0,955	40,7	41,05	24	0	70	50,3
31.08.2025	-	1,018	42,52	42,85	24	0	70	50,1
01.09.2025	-	1,004	41,23	41,62	24	0	70,3	49,9
02.09.2025	-	0,835	31,25	31,63	20,78	128	70	47,7
03.09.2025	-	0,989	39,36	39,94	24	128	70	49
04.09.2025	-	0,943	39,25	39,83	24	0	69,8	49,5
05.09.2025	-	0,956	38,44	39,1	24	0	70,3	49,4
06.09.2025	-	0,926	37,44	37,89	24	0	70,3	49,6
07.09.2025	-	0,988	40,95	41,4	24	0	70,2	50
08.09.2025	-	0,952	40,11	40,6	24	0	70,3	50,3
09.09.2025	-	0,868	36,05	36,49	24	0	67,1	49,7
10.09.2025	-	0,977	40,39	40,57	24	0	70,4	50
11.09.2025	-	0,955	41,85	42,03	24	0	70,2	50,9
12.09.2025	-	0,939	40,92	41,11	24	0	70,3	51
13.09.2025	-	0,955	40,99	41,31	24	0	70,4	50,8
14.09.2025	-	1,031	44,69	45,4	24	0	70,3	50,8
15.09.2025	-	0,962	40,99	41,53	24	0	70,7	50,9
16.09.2025	-	0,972	40,64	41,2	24	0	71,1	50,9
17.09.2025	-	0,975	40,15	40,83	24	0	71,3	50,9
18.09.2025	-	1,003	40,02	40,56	24	0	71,4	50,4
19.09.2025	-	1,009	40,82	41,25	24	0	71,2	50,3
20.09.2025	-	0,923	37,69	38,23	24	0	71,2	50,6
21.09.2025	-	1,02	41,97	42,59	24	0	71,4	50,9
22.09.2025	-	0,949	41,08	41,61	22,31	128	71,3	51,7
23.09.2025	-	1	38,51	39,03	24	0	71,2	49,2
Итого:	-	30,087	1253,79	1269,01	739,08	-	70,29	50,15

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

739,08 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, MBt <sup>х</sup> ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.08.2025	12644,623	463681,95	465042,37	102215,57
23.09.2025	12674,71	464935,74	466311,38	102954,65

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---