

#142558#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 16, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2241
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2025	0,96	108,7	106,3	24	0	69	61,8	-
25.06.2025	1,01	111,2	108,7	24	0	68,9	61,4	-
26.06.2025	0,99	109,7	107,3	24	0	68,8	61,4	-
27.06.2025	0,95	107,6	105,4	24	0	69,2	61,9	-
28.06.2025	0,97	108,6	106,2	24	0	69	61,7	-
29.06.2025	1,02	109,8	107,4	24	0	69,5	61,8	-
30.06.2025	0,95	107,6	105,3	24	0	68,9	61,6	-
01.07.2025	0,9	104,1	101,8	23,54	128	69,1	61,9	-
02.07.2025	0,93	107,8	105,6	24	0	69	61,9	-
03.07.2025	0,94	107,3	105	24	0	69,1	61,8	-
04.07.2025	0,92	106,5	104,2	24	0	69,2	62,1	-
05.07.2025	0,96	108,9	106,5	24	0	69,8	62,5	-
06.07.2025	0,92	107,3	105,1	24	0	69,1	62	-
07.07.2025	0,86	105,3	103	24	0	69	62,3	-
08.07.2025	0,92	107,6	105,3	24	0	69	61,9	-
09.07.2025	0,91	106,9	104,5	24	0	69,4	62,3	-
10.07.2025	0,91	106,2	104	24	0	69,4	62,3	-
11.07.2025	0,92	107,9	105,5	24	0	69,3	62,2	-
12.07.2025	0,92	107	104,7	24	0	69	61,8	-
13.07.2025	0,94	107,5	105,2	24	0	69	61,8	-
14.07.2025	0,87	105,2	102,9	24	0	69,4	62,5	-
15.07.2025	0,86	104,1	101,8	24	0	69	62,2	-
16.07.2025	0,88	105,7	103,5	24	0	69	62,1	-
17.07.2025	0,92	106,7	104,3	23,98	128	68,9	61,7	-
18.07.2025	0,87	104,6	102,5	24	0	68,8	61,8	-
19.07.2025	0,92	105,7	103,3	24	0	69	61,8	-
20.07.2025	0,88	103,9	101,6	24	0	69,1	62,1	-
21.07.2025	0,84	101,9	99,8	24	0	69	62,1	-
22.07.2025	0,9	104,4	102,1	24	0	68,9	61,8	-
23.07.2025	0,84	102,8	100,6	24	0	69,3	62,5	-
Итого:	27,58	3198,5	3129,4	719,52	0	0	0	0
Гкал	23,719							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,52

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2025	19408,049	899278,58	852604,21	158531,62
23.07.2025	19435,629	902477,08	855733,61	159251,14

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2025 14:32:16