

#179340#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 16, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 33993	Показания прибора, МВт×ч 23.12.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.11.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	19828,449	19685,719	142.73	122.747

Подпись исполнителя



#179339#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33993
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.11.2025	-3,9	5,54	265,6	257,8	24	0	81,3	63,5
25.11.2025	-0,9	5,28	269,1	261,3	24	0	79,2	62,4
26.11.2025	-0,4	5,33	265,8	258,2	24	0	78,8	61,6
27.11.2025	-1,3	5,21	265,1	257,5	24	0	78	61,2
28.11.2025	-0,4	5,16	265,9	258,4	24	0	77,2	60,7
29.11.2025	-0,3	5,23	262,9	255,4	24	0	77,6	60,5
30.11.2025	-0,5	5,34	263,5	256,1	24	0	77,5	60,2
01.12.2025	-	5,08	266,4	258,6	24	0	76,3	60,2
02.12.2025	-	5,28	265,3	257,6	24	0	78,2	61,2
03.12.2025	-	4,92	270,7	262,5	24	0	74,6	59
04.12.2025	-	4,76	280,1	271,9	24	0	72	58,1
05.12.2025	-	4,61	278,2	269,9	24	0	70,9	56,7
06.12.2025	-	4,45	281,2	272,8	24	0	69,8	56,2
07.12.2025	-	4,48	264,2	256,4	24	0	70	55,5
08.12.2025	-	4,42	271,4	263,4	24	0	69,8	55,8
09.12.2025	-	4,45	288,7	280	24	0	69,8	56,6
10.12.2025	-	4,49	294,9	286,3	24	0	70	57
11.12.2025	-	4,38	287,4	279	24	0	69,8	56,7
12.12.2025	-	4,31	279,1	271,2	24	0	69,6	56,4
13.12.2025	-	4,39	267,1	259,6	24	0	70,6	56,5
14.12.2025	-	4,38	270,4	262,7	24	0	69,6	56
15.12.2025	-	4,41	257,5	250	24	0	70,4	55,7
16.12.2025	-	4,74	264,4	256,5	24	0	73,9	58,5
17.12.2025	-	5,01	265,3	257,5	24	0	76,8	60,7
18.12.2025	-	5,08	266,8	258,8	24	0	76,2	59,9
19.12.2025	-	4,53	259,8	252,4	24	0	72,2	57,2
20.12.2025	-	4,3	255,3	248	24	0	69,7	55,2
21.12.2025	-	4,39	258,1	250,8	24	0	69,7	55,1
22.12.2025	-	4,54	263	255,3	24	0	71,6	56,8
23.12.2025	-	4,24	173,7	169,3	24	0	78	54,6
Итого:	-1,5	142,73	7986,9	7755,2	720	-	73,64	58,19

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.11.2025	19685,719	920512,18	873318,21	162203,07
23.12.2025	19828,449	928499,08	881073,41	162923,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения