

#131429#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 26.04.2025 по 29.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Беланова 91А, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 20110908	Показания прибора, ГДж 29.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 26.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9331,054	9313,38	17.674	4.221

Подпись исполнителя



оу 29.04.25 нв.



#131428#

Отчёт за период с 26.04.2025 по 29.04.2025.

Номер абонента 4260
Порядковый номер 9284
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20110908
Номер системы 1
Отчёт сформирован 17.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
27.04.2025	-	6,097	0	78,115	0	0	76,48	0	0	24	0	68	49	0,48	0,39
28.04.2025	-	7,003	0	90,533	0	0	88,66	0	0	24	0	67,6	48,7	0,45	0,4
29.04.2025	-	4,574	0	69,715	0	0	68,273	0	0	24	0	67,6	51,6	0,45	0,4
Итого:	-	17,674	0	238,363	0	0	233,413	0	0	72	0	67,73	49,77	0,46	0,40

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
26.04.2025	9313,38	133254,058	0	1,021	130195,013	0	1,006	33164	16
29.04.2025	9331,054	133492,42	0	1,021	130428,43	0	1,006	33236	16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
