

#162739#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
Адрес потребителя Беланова 91А, Калининград
Номер абонента 4260
Порядковый номер 9284
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110908
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	2,178	0	41,678	0	0	40,793	0	0	24	0	68,7	55,9	0,47	0,33	-
22.09.2025	3,43	0	51,44	0	0	50,327	0	0	24	0	69,3	53	0,46	0,33	-
23.09.2025	3,533	0	54,135	0	0	52,979	0	0	24	0	68,7	52,9	0,46	0,33	-
24.09.2025	3,521	0	51,037	0	0	49,926	0	0	24	0	69,5	52,7	0,46	0,33	-
25.09.2025	4,872	0	59,528	0	0,031	58,226	0	0,031	24	0	69,8	49,9	0,46	0,33	-
26.09.2025	7,524	0,005	71,353	0	0	69,767	0	0	24	0	70,3	44,6	0,46	0,33	-
27.09.2025	5,809	0	59,958	0	0	58,641	0	0	22	2	69,9	46,3	0,46	0,33	-
28.09.2025	4,859	0	54,665	0	0	53,478	0	0	24	0	69,4	47,8	0,46	0,33	-
29.09.2025	9,377	0	92,007	0	0	89,959	0	0	24	0	70,4	45,6	0,46	0,33	-
30.09.2025	9,201	0	86,372	0	0	84,404	0	0	24	0	71,4	45,4	0,46	0,33	-
01.10.2025	8,672	0	80,113	0	0	78,295	0	0	24	0	71,2	44,8	0,46	0,33	-
02.10.2025	9,829	0	93,387	0	0	91,267	0	0	24	0	71,2	45,5	0,47	0,34	-
03.10.2025	9,532	0	87,525	0	0	85,495	0	0	24	0	72,2	45,6	0,48	0,35	-
04.10.2025	6,712	0	60,85	0	0	59,459	0	0	24	0	71,5	44,5	0,48	0,34	-
05.10.2025	5,951	0	55,69	0	0	54,441	0	0	24	0	70,8	44,8	0,48	0,34	-
06.10.2025	8,414	0	75,903	0	0	74,163	0	0	24	0	71,6	44,5	0,48	0,34	-
07.10.2025	8,227	0	75,683	0	0	73,946	0	0	24	0	71,6	45,1	0,49	0,35	-
08.10.2025	8,674	0	78,368	0	0	76,552	0	0	24	0	72	45	0,49	0,35	-
09.10.2025	7,266	0	66,978	0	0	65,445	0	0	24	0	71,5	45,1	0,49	0,34	-
10.10.2025	7,637	0	69,507	0	0	67,915	0	0	24	0	71,6	44,8	0,48	0,34	-
11.10.2025	4,568	0	47,97	0	0	46,904	0	0	24	0	70,4	47,1	0,49	0,34	-
12.10.2025	4,922	0	48,665	0	0	47,576	0	0	24	0	70,7	46	0,49	0,34	-
13.10.2025	8,714	0	79,652	0	0	77,815	0	0	24	0	71,9	45,2	0,48	0,34	-
14.10.2025	9,144	0	84,332	0	0,009	82,386	0	0,009	24	0	71,8	45,4	0,48	0,35	-
15.10.2025	8,545	0,001	78,01	0	0	76,21	0	0	24	0	71,9	45,2	0,51	0,35	-
16.10.2025	8,595	0	79,262	0	0	77,444	0	0	24	0	71,7	45,2	0,54	0,35	-
17.10.2025	8,398	0	76,52	0	0	74,757	0	0	24	0	71,8	45	0,54	0,35	-
18.10.2025	6,967	0	62,103	0	0	60,707	0	0	24	0	70,9	43,6	0,54	0,35	-
19.10.2025	7,572	0	66,4	0	0	64,897	0	0	24	0	71,2	43,3	0,54	0,35	-
20.10.2025	10,49	0	100,048	0	0	97,712	0	0	24	0	72,4	46,8	0,54	0,35	-
Итого:	213,133	0	2089,139	0	0,04	2041,886	0	0,04	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,906														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	208,665	3904,695	0	0	3824,138	0	0	2764	11
20.10.2025	421,798	5993,833	0	0,04	5866,023	0	0,04	3482	13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2025 7:33:40