

#166132#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский сад № 51, МАДОУ

Беланова 91А, Калининград

4260

9284

ТВ7 (АСЦП)

20110908

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	9,986	0	93,49	0	0	91,313	0	0	24	0	72,3	46,2	0,54	0,35	-
22.10.2025	9,047	0	82,02	0	0	80,113	0	0	24	0	72,3	45,3	0,55	0,35	-
23.10.2025	8,045	0	73,735	0	0	72,047	0	0	24	0	71,7	45	0,56	0,35	-
24.10.2025	8,286	0	75,625	0	0	73,881	0	0	24	0	71,8	45,1	0,56	0,35	-
25.10.2025	6,284	0	56,498	0	0	55,225	0	0	24	0	71	43,9	0,56	0,34	-
26.10.2025	6,775	0	60,338	0	0	58,98	0	0	24	0	70,9	43,6	0,56	0,34	-
27.10.2025	9,779	0	92,98	0	0	90,834	0	0	24	0	71,9	46,2	0,55	0,35	-
28.10.2025	9,225	0	84,985	0	0	83,026	0	0	24	0	71,9	45,4	0,55	0,35	-
29.10.2025	9,134	0	84,11	0	0	82,175	0	0	24	0	71,9	45,4	0,55	0,35	-
30.10.2025	8,8	0	81,628	0	0	79,753	0	0	24	0	71,7	45,4	0,56	0,35	-
31.10.2025	9,424	0	90,2	0	0	88,159	0	0	24	0	71,1	45,7	0,55	0,35	-
01.11.2025	7,336	0	72,84	0	0	71,27	0	0	24	0	69,2	44,7	0,55	0,35	-
02.11.2025	5,824	0	53,702	0	0	52,499	0	0	24	0	70,7	44,3	0,56	0,35	-
03.11.2025	7,689	0	72,17	0	0	70,518	0	0	24	0	71,6	45,6	0,56	0,35	-
04.11.2025	7,982	0	76,465	0	0	74,719	0	0	24	0	71,5	46,1	0,56	0,35	-
05.11.2025	7,984	0	73,238	0	0	71,562	0	0	24	0	71,6	45	0,56	0,35	-
06.11.2025	8,324	0	76,583	0	0	74,827	0	0	24	0	71,6	45,1	0,56	0,35	-
07.11.2025	9,285	0	86,515	0	0	84,516	0	0	24	0	72	45,8	0,56	0,35	-
08.11.2025	7,621	0	74,05	0	0	72,431	0	0	24	0	69,7	44,6	0,55	0,35	-
09.11.2025	7,808	0	67,89	0	0	66,349	0	0	24	0	71,2	43,2	0,55	0,35	-
10.11.2025	9,877	0	93,355	0	0	91,189	0	0	24	0	72,1	46,3	0,56	0,35	-
11.11.2025	9,429	0	87,725	0	0	85,694	0	0	24	0	72	45,8	0,56	0,35	-
12.11.2025	9,536	0	88,543	0	0	86,495	0	0	24	0	72	45,7	0,56	0,35	-
13.11.2025	8,923	0	82,073	0	0	80,181	0	0	24	0	71,9	45,4	0,56	0,35	-
14.11.2025	9,169	0	85,022	0	0	83,064	0	0	24	0	71,8	45,5	0,56	0,35	-
15.11.2025	8,441	0	72,785	0	0	71,113	0	0	24	0	71,8	43,5	0,55	0,35	-
16.11.2025	9,596	0	76,802	0	0	74,892	0	0	24	0	75	44,4	0,54	0,35	-
17.11.2025	11,308	0	107,887	0	0	105,307	0	0	24	0	73,3	47,7	0,54	0,36	-
18.11.2025	11,512	0	114,042	0	0	111,34	0	0	24	0	73	48,3	0,52	0,36	-
19.11.2025	11,071	0	104,768	0	0	102,282	0	0	24	0	73,1	47,2	0,53	0,36	-
20.11.2025	12,18	0	114,4	0	0	111,579	0	0	24	0	74,6	48,6	0,54	0,36	-
Итого:	275,68	0	2556,464	0	0	2497,333	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,845														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	421,798	5993,833	0	0,04	5866,023	0	0,04	3482	13
20.11.2025	697,478	8550,295	0	0,04	8363,357	0	0,04	4226	13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:40:06