

#135132#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Чайковского 56, Калининград
3770

Заводской номер счётчика 15017164	Показания прибора, ГДж 20.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3668,645	3636,72	31.925	7.625

Подпись исполнителя



#134859#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCI)
Заводской номер 15017164
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	1,486	0	14,163	0	0	13,865	0	0	24	0	68,2	42,6	0,4	0,35
22.06.2025	-	1,383	0	13,595	0	0	13,311	0	0	24	0	68	43,1	0,4	0,35
23.06.2025	-	1,469	0	14,251	0	0	13,953	0	0	24	0	68,1	42,9	0,4	0,35
24.06.2025	-	1,442	0	14,012	0	0	13,718	0	0	24	0	68,1	43	0,4	0,35
25.06.2025	-	1,483	0	14,344	0	0	14,043	0	0	24	0	68,1	42,9	0,4	0,35
26.06.2025	-	1,688	0	15,636	0	0	15,306	0	0	24	0	68,4	42,1	0,4	0,35
27.06.2025	-	1,164	0	12,185	0	0	11,933	0	0	24	0	67,6	44,3	0,4	0,35
28.06.2025	-	1,237	0	12,667	0	0	12,404	0	0	24	0	67,7	43,9	0,4	0,35
29.06.2025	-	1,185	0	12,358	0	0	12,102	0	0	24	0	67,5	44,1	0,4	0,35
30.06.2025	-	1,301	0	13,164	0	0	12,89	0	0	24	0	67,8	43,7	0,4	0,35
01.07.2025	-	1,301	0	13,315	0	0	13,039	0	0	24	0	67,6	43,7	0,39	0,35
02.07.2025	-	1,228	0	12,575	0	0	12,314	0	0	24	0	67,8	43,9	0,39	0,35
03.07.2025	-	1,162	0	12,129	0	0	11,877	0	0	24	0	67,7	44,3	0,39	0,35
04.07.2025	-	1,288	0	12,865	0	0	12,596	0	0	24	0	67,9	43,5	0,39	0,35
05.07.2025	-	0,99	0	11,019	0	0	10,793	0	0	24	0	67,2	45,3	0,39	0,35
06.07.2025	-	1,065	0	11,439	0	0	11,204	0	0	24	0	67,3	44,6	0,39	0,35
07.07.2025	-	0,988	0	10,948	0	0	10,724	0	0	24	0	67,3	45,3	0,39	0,35
08.07.2025	-	0,927	0	10,529	0	0	10,314	0	0	24	0	67,1	45,6	0,39	0,35
09.07.2025	-	0,835	0	9,91	0	0	9,71	0	0	24	0	66,8	46,3	0,39	0,35
10.07.2025	-	0,883	0	9,446	0	0,616	9,257	0	0,609	24	0	66,5	46,4	0,39	0,35
11.07.2025	-	0,829	0,115	9,387	0	0	9,199	0	0	24	0	66,5	45	0,39	0,34
12.07.2025	-	0,795	0	9,131	0	0	8,948	0	0	24	0	66,5	45,3	0,39	0,34
13.07.2025	-	0,739	0	8,824	0	0	8,648	0	0	24	0	66,2	45,8	0,39	0,34
14.07.2025	-	0,787	0	9,081	0	0	8,899	0	0	24	0	66,4	45,3	0,39	0,34
15.07.2025	-	0,731	0	8,812	0	0	8,637	0	0	24	0	66,2	46	0,38	0,34
16.07.2025	-	0,784	0	9,136	0	0	8,954	0	0	24	0	66,3	45,4	0,38	0,34
17.07.2025	-	0,741	0	8,789	0	0	8,614	0	0	24	0	66,2	45,6	0,39	0,35
18.07.2025	-	0,654	0	8,369	0	0	8,204	0	0	24	0	65,8	46,8	0,39	0,35
19.07.2025	-	0,726	0	8,784	0	0	8,609	0	0	24	0	66,1	46	0,39	0,35
20.07.2025	-	0,631	0	8,204	0	0	8,042	0	0	24	0	65,9	47,1	0,39	0,35
Итого:	-	31,922	0,115	339,067	0	0,616	332,107	0	0,609	720	0	67,16	44,66	0,39	0,35

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	3636,72	28708,935	0	0,702	28041,539	0	0,696	21728	147
20.07.2025	3668,645	29048,001	0	1,318	28373,647	0	1,305	22448	147

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения