

#134999#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Генерал-Лейтенанта Озерова 57, Калининград
3770

Заводской номер счётчика 20113732	Показания прибора, ГДж 20.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3108,927	3083,637	25.29	6.04

Подпись исполнителя



#134998#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3770
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20113732
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,855	0	19,595	0	0	19,243	0	0	24	0	62,6	52	0,48	0,3
22.06.2025	-	0,855	0	19,71	0	0	19,357	0	0	24	0	62,5	52	0,48	0,31
23.06.2025	-	0,895	0	20,105	0	0	19,744	0	0	24	0	62,7	51,9	0,48	0,31
24.06.2025	-	0,858	0	20,135	0	0	19,778	0	0	24	0	62,3	52	0,48	0,31
25.06.2025	-	0,874	0	20,03	0	0	19,672	0	0	24	0	62,5	52	0,48	0,31
26.06.2025	-	0,869	0	19,945	0	0	19,589	0	0	24	0	62,5	51,9	0,48	0,31
27.06.2025	-	0,87	0	19,755	0	0	19,401	0	0	24	0	62,6	51,9	0,48	0,31
28.06.2025	-	0,861	0	19,985	0	0	19,629	0	0	24	0	62,4	52	0,48	0,31
29.06.2025	-	0,846	0	19,38	0	0	19,033	0	0	24	0	62,6	52	0,48	0,31
30.06.2025	-	0,85	0	20,055	0	0	19,699	0	0	24	0	62,4	52,1	0,48	0,3
01.07.2025	-	0,856	0	20,075	0	0	19,718	0	0	24	0	62,3	52	0,48	0,3
02.07.2025	-	0,862	0	20,63	0	0	20,264	0	0	24	0	62,2	52	0,48	0,3
03.07.2025	-	0,858	0	20,44	0	0	20,077	0	0	24	0	62,2	52	0,47	0,3
04.07.2025	-	0,839	0	20,63	0	0	20,268	0	0	24	0	61,9	52	0,47	0,3
05.07.2025	-	0,821	0	20,28	0	0	19,922	0	0	24	0	62	52,2	0,47	0,3
06.07.2025	-	0,809	0	19,9	0	0	19,55	0	0	24	0	62	52,1	0,47	0,3
07.07.2025	-	0,809	0	19,545	0	0	19,2	0	0	24	0	62,1	52,1	0,47	0,3
08.07.2025	-	0,815	0	19,93	0	0	19,58	0	0	24	0	62,1	52,2	0,47	0,3
09.07.2025	-	0,836	0	20,24	0	0	19,883	0	0	24	0	62,1	52,1	0,47	0,3
10.07.2025	-	0,822	0	20,055	0	0	19,702	0	0	24	0	62	52,1	0,47	0,3
11.07.2025	-	0,811	0	20,21	0	0	19,853	0	0	24	0	62	52,3	0,47	0,3
12.07.2025	-	0,816	0	20,34	0	0	19,981	0	0	24	0	62,1	52,4	0,47	0,3
13.07.2025	-	0,811	0	20,06	0	0	19,705	0	0	24	0	62,2	52,4	0,47	0,3
14.07.2025	-	1,098	0	19,575	0	1,413	19,229	0	1,395	24	0	62,1	51,9	0,45	0,29
15.07.2025	-	0,781	0,274	19,27	0	0	18,93	0	0	24	0	62	52,2	0,47	0,3
16.07.2025	-	0,808	0	19,64	0	0	19,294	0	0	24	0	62,1	52,1	0,47	0,3
17.07.2025	-	0,807	0	20,13	0	0	19,776	0	0	24	0	61,9	52,2	0,47	0,3
18.07.2025	-	0,824	0	20,295	0	0	19,939	0	0	24	0	61,9	52,1	0,47	0,3
19.07.2025	-	0,8	0	19,525	0	0	19,181	0	0	24	0	62	52,1	0,47	0,3
20.07.2025	-	0,774	0	19,4	0	0	19,061	0	0	24	0	61,8	52,1	0,47	0,3
Итого:	-	25,29	0,274	598,865	0	1,413	588,258	0	1,395	720	0	62,2	52,08	0,47	0,3

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	3083,637	30418	0	0,969	29722,03	0	0,961	9307	321
20.07.2025	3108,927	31016,865	0	2,382	30310,289	0	2,356	10027	321

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения