

#143577#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
Генерал-Лейтенанта Озерова 57, Калининград
3770

Заводской номер счётчика 20113732	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3127,647	3108,927	18.72	4.471

Подпись исполнителя



#143576#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20113732
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,786	0	19,425	0	0	19,082	0	0	24	0	62	52,2	0,47	0,3
22.07.2025	-	0,8	0	19,71	0	0	19,364	0	0	24	0	61,9	52,1	0,47	0,3
23.07.2025	-	0,805	0	19,62	0	0	19,274	0	0	24	0	62	52,1	0,47	0,3
24.07.2025	-	0,808	0	19,65	0	0	19,305	0	0	24	0	62	52,1	0,47	0,3
25.07.2025	-	0,814	0	18,73	0	0	18,395	0	0	24	0	62,6	52	0,47	0,3
26.07.2025	-	0,794	0	19,61	0	0	19,266	0	0	24	0	61,9	52,1	0,47	0,3
27.07.2025	-	0,772	0	18,94	0	0	18,606	0	0	24	0	62	52,1	0,47	0,3
28.07.2025	-	0,788	0	19,455	0	0	19,113	0	0	24	0	62	52,2	0,47	0,3
29.07.2025	-	0,783	0	19,18	0	0	18,842	0	0	24	0	62,1	52,2	0,47	0,3
30.07.2025	-	0,804	0	19,46	0	0	19,116	0	0	24	0	62,1	52,1	0,48	0,3
31.07.2025	-	0,804	0	19,17	0	0	18,83	0	0	24	0	62,2	52,1	0,48	0,3
01.08.2025	-	0,791	0	19,275	0	0	18,936	0	0	24	0	62	52,1	0,48	0,3
02.08.2025	-	0,806	0	19,215	0	0	18,874	0	0	24	0	62,3	52,1	0,48	0,3
03.08.2025	-	0,785	0	19,38	0	0	19,04	0	0	24	0	62	52,2	0,48	0,3
04.08.2025	-	0,797	0	19,185	0	0	18,846	0	0	24	0	62,2	52,1	0,48	0,3
05.08.2025	-	0,802	0	19,055	0	0	18,718	0	0	24	0	62,3	52,1	0,48	0,3
06.08.2025	-	0,801	0	19,67	0	0	19,324	0	0	24	0	62	52,1	0,48	0,3
07.08.2025	-	0,805	0	20,01	0	0	19,658	0	0	24	0	61,9	52,2	0,48	0,3
08.08.2025	-	0,803	0	20,01	0	0	19,66	0	0	24	0	61,9	52,2	0,48	0,3
09.08.2025	-	0,812	0	19,82	0	0	19,47	0	0	24	0	62	52,1	0,48	0,3
10.08.2025	-	0,798	0	20,215	0	0	19,862	0	0	24	0	61,8	52,2	0,48	0,3
11.08.2025	-	0,814	0	20,175	0	0	19,822	0	0	24	0	61,9	52,1	0,48	0,3
12.08.2025	-	0,807	0	20,37	0	0	20,014	0	0	24	0	61,7	52,1	0,48	0,3
13.08.2025	-	0,343	0	110,395	0	0	108,976	0	0	24	0	52,8	52	0,23	0,15
14.08.2025	-	0	0	0,015	0	0	0,015	0	0	24	0	31,1	30,3	0,01	0
15.08.2025	-	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	29,5	28,6	0,01	0
16.08.2025	-	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	28,3	27,3	0,01	0
17.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,6	26,4	0,01	0
18.08.2025	-	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	26,7	25	0,01	0
19.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,1	25,3	0,01	0
20.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,9	25,7	0,01	0
Итого:	-	18,722	0	559,775	0	0	550,443	0	0	744	0	54,03	46,44	0,36	0,23

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	3108,927	31016,865	0	2,382	30310,289	0	2,356	10027	321
20.08.2025	3127,647	31576,64	0	2,382	30860,732	0	2,356	10771	321

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения