

#146503#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
Генерал-Лейтенанта Озерова 57, Калининград
3770

Заводской номер счётчика 20113732	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3149,776	3127,647	22.129	5.285

Подпись исполнителя



#146502#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20113732
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,6	25,3	0,01	0
22.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,3	24,7	0,01	0
23.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,9	24,5	0,01	0
24.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,5	24,3	0,01	0
25.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	23,8	0,01	0
26.08.2025	-	0,014	0	4,17	0	0	4,165	0	0	24	0	20,1	19,3	0,03	0,01
27.08.2025	-	0,476	0	54,65	0	0,038	54,338	0	0,038	24	0	33,8	31,8	0,37	0,28
28.08.2025	-	0,921	0,003	23,555	0	0,02	23,15	0	0,02	24	0	61,2	51,8	0,46	0,28
29.08.2025	-	0,909	0,004	22,81	0	0	22,415	0	0	24	0	61,5	51,8	0,46	0,28
30.08.2025	-	0,864	0	21,925	0	0	21,546	0	0	24	0	61,4	51,9	0,46	0,28
31.08.2025	-	0,85	0	21,425	0	0	21,053	0	0	24	0	61,5	51,9	0,46	0,28
01.09.2025	-	0,868	0	21,365	0	0	20,993	0	0	24	0	61,7	51,9	0,46	0,28
02.09.2025	-	0,904	0	21,545	0	0	21,166	0	0	24	0	62	51,8	0,46	0,28
03.09.2025	-	0,903	0	22,065	0	0	21,681	0	0	24	0	61,7	51,8	0,45	0,28
04.09.2025	-	0,906	0	22,205	0	0	21,819	0	0	24	0	61,6	51,8	0,46	0,28
05.09.2025	-	0,861	0	20,9	0	0	20,535	0	0	24	0	61,8	51,9	0,47	0,28
06.09.2025	-	0,853	0	21,515	0	0	21,142	0	0	24	0	61,6	52	0,47	0,28
07.09.2025	-	0,89	0	21,955	0	0	21,574	0	0	24	0	61,7	51,8	0,47	0,28
08.09.2025	-	0,889	0	22	0	0	21,617	0	0	24	0	61,7	51,9	0,45	0,28
09.09.2025	-	0,903	0	21,8	0	0	21,418	0	0	24	0	61,8	51,8	0,45	0,28
10.09.2025	-	0,89	0	21,595	0	0	21,216	0	0	24	0	61,8	51,8	0,45	0,28
11.09.2025	-	0,893	0	22,03	0	0	21,646	0	0	24	0	61,7	51,9	0,45	0,28
12.09.2025	-	0,917	0	22,26	0	0	21,87	0	0	24	0	61,8	51,8	0,45	0,28
13.09.2025	-	0,898	0	21,795	0	0	21,414	0	0	24	0	61,8	51,8	0,45	0,28
14.09.2025	-	0,908	0	21,955	0	0	21,571	0	0	24	0	61,8	51,8	0,46	0,28
15.09.2025	-	0,925	0	22,32	0	0	21,929	0	0	24	0	61,8	51,8	0,45	0,28
16.09.2025	-	0,946	0	21,71	0	0	21,324	0	0	24	0	62,2	51,7	0,44	0,28
17.09.2025	-	0,94	0	21,58	0	0	21,196	0	0	24	0	62,3	51,7	0,44	0,28
18.09.2025	-	0,941	0	21,57	0	0	21,187	0	0	24	0	62,2	51,7	0,45	0,28
19.09.2025	-	0,944	0	21,745	0	0	21,359	0	0	24	0	62,2	51,7	0,44	0,28
20.09.2025	-	0,915	0	21,3	0	0	20,924	0	0	24	0	62,1	51,7	0,45	0,28
Итого:	-	22,128	0,007	583,745	0	0,058	574,248	0	0,058	744	0	53,58	45,72	0,37	0,23

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	3127,647	31576,64	0	2,382	30860,732	0	2,356	10771	321
20.09.2025	3149,776	32160,385	0	2,44	31434,978	0	2,414	11515	321

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения