

#142485#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 27-31, Калининград (2ой ввод)
4113
6702
ТВ7 (ASCII)
16027170
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	3,931	0	32,95	22,934	0	32,383	22,729	0	24	0	61,4	44,1	0,54	0,36	-
25.06.2025	3,824	0	32,639	23,02	0	32,076	22,814	0	24	0	61,4	44,3	0,55	0,45	-
26.06.2025	3,664	0	32,054	23,087	0	31,502	22,879	0	24	0	61,4	44,4	0,55	0,54	-
27.06.2025	3,792	0	32,629	23,073	0	32,067	22,864	0	24	0	61,4	44,6	0,56	0,47	-
28.06.2025	3,81	0	32,713	23,108	0	32,148	22,897	0	24	0	61,5	44,6	0,56	0,49	-
29.06.2025	3,981	0	33,406	22,976	0	32,829	22,765	0	24	0	61,5	44,7	0,56	0,46	-
30.06.2025	3,735	0	32,446	23,131	0	31,886	22,919	0	24	0	61,4	44,6	0,56	0,44	-
01.07.2025	3,68	0	32,376	23,278	0	31,816	23,064	0	24	0	61,5	44,9	0,56	0,54	-
02.07.2025	3,592	0	31,95	23,136	0	31,398	22,922	0	24	0	61,5	45	0,57	0,51	-
03.07.2025	3,419	0	31,312	23,133	0	30,772	22,916	0	24	0	61,5	45,3	0,58	0,52	-
04.07.2025	3,566	0	31,901	23,216	0	31,35	22,999	0	24	0	61,6	45,1	0,57	0,4	-
05.07.2025	3,548	0	31,74	23,266	0	31,19	23,051	0	24	0	61,6	44,8	0,56	0,42	-
06.07.2025	3,697	0	32,434	23,099	0	31,873	22,883	0	24	0	61,5	45,2	0,57	0,49	-
07.07.2025	3,41	0	30,806	22,594	0	30,272	22,383	0	24	0	61,6	45,2	0,58	0,47	-
08.07.2025	3,552	0	30,75	21,923	0	30,218	21,722	0	24	0	61,6	44,7	0,57	0,43	-
09.07.2025	3,571	0	30,786	21,971	0	30,254	21,77	0	24	0	61,6	44,5	0,57	0,43	-
10.07.2025	3,533	0	30,586	22,006	0	30,057	21,807	0	24	0	61,5	44,3	0,57	0,38	-
11.07.2025	3,598	0	30,862	22,001	0	30,328	21,804	0	24	0	61,6	44,4	0,57	0,49	-
12.07.2025	3,43	0	30,159	22,037	0	29,637	21,839	0	24	0	61,5	44,3	0,57	0,44	-
13.07.2025	3,823	0	31,744	21,8	0	31,196	21,604	0	24	0	61,5	44,3	0,57	0,53	-
14.07.2025	3,56	0	30,786	21,945	0	30,253	21,745	0	24	0	61,6	44,7	0,58	0,5	-
15.07.2025	3,473	0	30,486	21,993	0	29,957	21,791	0	24	0	61,6	44,8	0,58	0,47	-
16.07.2025	3,574	0	30,909	21,973	0	30,373	21,771	0	24	0	61,6	44,8	0,58	0,47	-
17.07.2025	3,051	0	27,185	19,982	0	26,715	19,799	0	24	0	61,6	44,6	0,58	0,44	-
18.07.2025	3,401	0	30,204	22,073	0	29,68	21,871	0	23	1	61,6	44,8	0,58	0,47	-
19.07.2025	3,682	0	31,326	21,917	0	30,785	21,714	0	24	0	61,7	44,9	0,59	0,5	-
20.07.2025	3,511	0	30,673	21,931	0	30,141	21,727	0	24	0	61,6	45	0,6	0,5	-
21.07.2025	3,568	0	30,997	21,917	0	30,46	21,711	0	24	0	61,7	45,3	0,6	0,52	-
22.07.2025	3,506	0	30,79	21,954	0	30,255	21,747	0	24	0	61,7	45,4	0,6	0,48	-
23.07.2025	3,533	0	30,86	22,016	0	30,323	21,808	0	24	0	61,7	45,2	0,6	0,41	-
Итого:	108,015	0	940,459	672,49	0	924,194	666,315	0	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,799														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	1312,142	11736,776	8518,271	0	11533,42	8438,882	0	8243	626
23.07.2025	1420,155	12677,236	9190,761	0	12457,614	9105,195	0	8962	627

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2025 7:34:02